

075.Z - Fortunvassdraget.
Denne fil: sc261.man /sc234.man

MANØVRERINGSREGLEMENT FOR OVERFØRING AV DELER AV
FARDALSVASSDRAGET I ÅRDAL.
FASTSATT VED KONGELIG RESOLUSJON 9. JANUAR 1976.

I manøvreringsreglement for Fortun-Grandfastareguleringene,
fastsatt ved kongelig resolusjon av 1. juli 1960, gjøres en
endring i punkt 1 om overføringer til Fortun Kraftverk 2. avsn.
1. pkt. For øvrig blir manøvreringsreglementet for
Fortun-Grandfastareguleringene av 1. juli 1960 også gjeldende for
denne overføringen.

MANØVRERINGSREGLEMENT FOR REGULERING AV FORTUN
GRANDFASTAVASSDRAGENE.
FASTSATT VED KGL. RESOLUSJON 1. JULI 1960.

1.

Reguleringsgrensene er:

	Reg.grenser		Reg.høyde	Nåværende
	Øvre	Nedre	i m	vannstand
Storevatn	1270	1244	26	1260
Skålavatn	1013	988	25	1005,5
Øvre Hervavatn	1302,4	1287,4	15	1297,4
Prestesteinsvatn	1355,5	1333	22,5	1343
Fivlemyrane	1028	1018	10	1018
Gravdalsvatn	1267,6	1242	25,6	1268,2
Illvatn	1382	1367	15	1382
Breidalsvatn	1393	1374	19	1393
Svartdalsvatn	1407,7	1395,7	12	1407,7
Namnløsvatn	1365	1350	15	1362
Øvre Grønevatn	1332	1312	20	1332
Nedre Grønevatn	1297	1277	20	1297
Medalsvatn	1290	1283	7	1290
Bærdalsvatn	1028,3	1026,7	1,6	1028,3

Reguleringsgrensene skal betegnes med faste og tydelige
vannstandsmerker som Hovedstyret for Vassdrags- og
Elektrisitetssvesenet godkjenner.

Overføringer:

Til Fortun Kraftverk:

Feltene over ea. kote 1020 i Nørstedøla med Gravdalsvatn,
Midtdøla, Vetledøla og Stølsdalen føres over til Slyålavatn.

"Feltene over ca. kote 1055 i Langedalen og Austabotn (begge i
Fardalen i Årdal), og i Berdalen, og over ca. kote 1030 i
Riingsdalen, Skagastølsdalen og Helgedalen føres inn i

driftstunnelen." Rya og Gjessingdøla føres inn i driftstunnelen.

Til Herva Kraftverk:

De øvre felt av Fortunvassdraget føres over til Storevatn ved tunnel fra Illvatn, Medalsvatn, Øvre Grønevatn Storevatn, hvori også avløpet fra Vatn kote 1362 tas inn. Avløpet fra Dyrhaugslågåen og Dyrhaugsvatn tas inn i driftstunnelen fra Storevatn.

2.

Det skal ved manøvreringen has for øye at vassdragenes naturlige flomvassføring så vidt mulig ikke økes og at den naturlige lågvassføring så vidt det kan skje uten at reguleringens (overføringens) effekt forringes ikke forminskes til skade for andres rettigheter. For øvrig kan vannslippingen foregå etter Fortun Kraftverks behov.

3.

Det skal påsees at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at dammer og andre reguleringsanlegg til enhver tid er i god stand.

Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Om det forlanges skal også nedbørmengde, temperatur m. v. observeres og noteres. Av protokollen sendes hver måned avskrift til Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet.

4.

Til å forestå manøvreringen antas norske statsborgere som godtas av vedkommende departement.

Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet kan bestemme hvor damvokterne skal bo og at de skal ha telefon i sin bolig.

5.

Viser det seg at manøvreringen etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for almene interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendig.

Endringer av reglementet kan bare foretas etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.