

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO
Norway

--- POSTADRESSE:
Statkraft Energi AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

--- TLF:
+47 24 06 70 00

FAX:
+47 24 06 70 01

--- INTERNETT:
www.statkraft.no

E-POST:
post@statkraft.com

DYKKAR REF./DATO:
/

VÅR REF.:
201400563-21

STAD/DATO:
Gaupne , 05.05.2017

SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ MANØVRERINGSREGLEMENT FOR DRAGSTSJØEN I SELBU OG MALVIK KOMMUNER

Vi søker med dette om dispensasjon fra manøvreringsreglementet for regulering av Dragstsjøen fastsatt ved Kgl. Res. 7.3.2014, i forbindelse med nødvendige utbedringer av Dragstsjødammen.

Bakgrunn

For å tilfredsstillere krav i dam sikkerhetsforskriften er det planlagt utbedringer av Dragstsjødammen, samtidig skal nytt arrangement for minstevannføring etableres. Teknisk plan for Dragsjødammen er godkjent med NVEs brev datert 21.9.2016 (NVE 201000434-8). Miljøplanen for tiltaket er godkjent med NVEs brev datert 7.10.2016 (NVE 201401931-31).

Utførelse av tiltak på vannsiden forutsetter tørrlagt dam, det betyr at må vi søke om dispensasjon fra manøvreringsreglementet.

Søknad

De godkjente tiltakene omfatter forsterking av Dragstsjødammens massivdel, samt etablering av arrangement for minstevannføring.

For å sikre nødvendig tilkomst til dammen planlegger vi å tappe ned Dragstsjøen i en periode. I den godkjente miljøplanen foreslår vi en midlertidig fangdam for å redusere behov for nedtapping.

Vi søker om tillatelse til å holde vannstand ned mot kt 258,37 NGO (tilsvarer kt 261,5 i lokalt høydesystem), i perioden fra 1.8.2017 til og med 30.9.2017. Det betyr at vi må ha mulighet til å starte nedtapping fra 1. juni 2017.

Så snart arbeidene på vannsiden av dammen er ferdigstilt, fjernes fangdammen og det nye arrangementet for minstevannføring settes i drift.

Påvirkning miljø og friluftslivsinteresser

Miljøplanen beskriver hensyn til elvemusling, derfor skal minstevannføring slippes forbi dammen i anleggsperioden. Det skal i tillegg unngås anleggsarbeid som medfører tilslamming nedstrøms dammen.

Slipp av minstevann utføres ved hjelp av rørgjennomføring Ø3500 mm under fangdam. Vannmengde kontrolleres med manuell ventil.

For øvrig vil nedtapping av Dragstsjøen kunne ha negative konsekvenser for andefulger og storlom, uten at det er foreslått særskilte tiltak knyttet til dette i miljøplanen.

Vi vil i samarbeid med valgt entreprenør arbeide for å holde vannstanden nede i så kort tid som mulig.

Med vennlig hilsen
for Statkraft Energi AS

Kåre Hønsi
Produksjonssjef Region Midt-Norge

Vedlegg: Tegning/skisse som viser Arealbruksplan

VEDLEGG

