

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  
Postboks 5091  
0301 OSLO

Mosjøen: 18.10.2017  
Vår ref.: 17-10647  
Arkiv:  
Deres ref.: 201702846-3

## Høringsuttalelse – Fjeldalselva kraftverk i Brønnøy kommune i Nordland

- Viser til NVEs høring av søknad om ny tillatelse til bygging av Fjeldalselva kraftverk med høringsfrist 6.11.2017

Helgeland Kraft har gjennom brev og e-poster hatt kommunikasjon med NGKU angående nettilknytning av kraftverket. Nettilknytningen og anleggsbidrag ble beskrevet i brev datert 6.4.2017, ref. 17-3600 (se vedlegg).

Vi har tidligere mottatt henvendelse fra utbygger om effektøkning fra 1,5 MW til 1,7 MW, og kom da til at dette kunne tillates. Vi ser at det nå er snakk om en ytterligere økning (til 1,79 MW). Selv om endringen er liten, er tidligere beregninger (på grunnlag av 1,7 MW) helt i grenseland av hva vi kan tillate uten tiltak på 22 kV-linjen til Trongsundet. Vi kan derfor ikke garantere at økningen kan tillates i eksisterende nett uten visse betingelser for tilknytningen.

Vi ønsker å påpeke at tilknytningspunktet ikke er ved Langfjord kraftverk som beskrevet i NGKUs søknad, men som vist på kartet i brev datert 6.4.2017.

Med hilsen  
Helgeland Kraft AS

Hugo Lenningsvik  
Saksbehandler

Brevet er elektronisk ekspedert og har derfor ikke underskrift

Vedlegg:

- Beskrivelse av nettilknytning