



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Glommens og Laagens Brukseierforening
Postboks 1209,
2605 LILLEHAMMER

Vår dato: 30.06.2017

Vår ref.: 201704024-3

Arkiv: 312 / 002.DFZ

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

George Nicholas Nelson

22959217/genn@nve.no

Glommens og Laagens Brukseierforening - Tillatelse til midlertidig redusert slipp av minstevannføring fra Bygdin

NVE viser til e-post sendt 19. juni 2017 fra Glommen og Laagens Brukseierforening (GLB) med søknad om tillatelse til midlertidig redusert slipp av minstevannføring fra Bygdin i Vang kommune.

Om søknaden

I henhold til manøvreringsreglementet gitt GLB ved kgl. res. 22. mai 2015 skal det til enhver tid slippes 1,25 m³/s fra Bygdin. GLB søker om tillatelse til å redusere minstevannføringsslipppet til 0,5 m³/s i inntil to arbeidsdager i løpet av uke 27 slik at Valdres Energi kan få gjennomført arbeid med å krysse elva nedstrøms reguleringsdammen i Bygdin med kabelgrøft. Dette krever pigging av grøft på tvers av elveløpet og nedstøping av duktile stålrør.

Etter GLBs vurdering kan det omsøkte tiltaket gjennomføres uten vesentlige negative miljøeffekter i elveløpet mellom Bygdin og Vinsteren (Vinsteråne).

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har søknaden ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og vi mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette. NVE sendte søknaden på begrenset høring 22. juni 2017 til Vang kommune og Fylkesmannen i Oppland, med frist for uttalelse satt til 28. juni 2017.

NVE har mottatt uttalelser fra begge høringspartene.

Fylkesmannen i Oppland uttaler følgende i e-post sendt 27. juni 2017:

(...)

Vannføringsreduksjonen vil kunne berøre vannlevende organismer som fisk og næringsdyr. Ut over dette kan vi ikke se at tiltaket vil ha konsekvenser for allmenne interesser. Perioden med redusert vannføring er kort, og det er vår vurdering at aure og andre vannlevende organismer i elva vil tåle vannføringsreduksjonen uten vesentlig skade. Dette forutsetter at vannføringsreduksjonen gjøres gradvis

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81

7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18

8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B

6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

og langsomt slik at fisk og bunndyr ikke strander når vannføringen reduseres. Vi mener derfor vannføringsreduksjonen bør trappes ned over flere intervaller over et døgn.

Forutsatt at dette vilkåret tas inn, har vi ingen merknader til at søknaden imøtekommes.

Vang kommune skriver i e-post sendt 29. juni 2017 at saken er drøftet i kommunen og med grunneier i området. Kommunen kan ikke se at tiltaket berører dens interesser på noen måte.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket omfatter pigging av en tverrgående grøft og nedstøping av duktile stålrør i elveløpet nedstrøms reguleringsdammen i Bygdin, noe som etter vårt syn faller inn under dette formålet.

GLB søker om redusert vannføring i inntil to døgn. Dette er en kort periode, og det vil fortsatt slippes 0,5 m³/s vann til Vinsteråne. NVE forventer ikke at det omsøkte tiltaket vil føre til nevneverdige ulemper for akvatisk fauna eller andre allmenne interesser. NVE er enig i vurderingen til Fylkesmannen i Oppland at dette forutsetter at vannføringen i elva ikke reduseres raskere enn at man unngår stranding av fisk og andre vannlevende organismer. I følge gjeldende kunnskap, reduseres faren for stranding betraktelig dersom senkningen av vannstanden er mindre enn 5-13 cm per time. En slik langsom reduksjon av vannføringen kan føre til behov for en noe lenger periode med minstevannføring under det konsesjonspålagte kravet. NVE mener det derfor er hensiktsmessig å utvide perioden til maksimum tre døgn. Vi forutsetter imidlertid at GLB og Valdres Energi fullfører arbeidene så fort som mulig slik at perioden med redusert minstevannføring ikke blir lenger enn strengt nødvendig.

NVE ser det ikke som hensiktsmessig å stille vilkår om at vannføringsreduksjonen skal skje over en fastlåst tidsperiode. Ved å ta hensyn til lokale forhold og gjeldende kunnskap om hastighet på senkning av vannstand som anført over, mener vi at reduksjon av minstevannføring, slik det er søkt om, ikke vil være til nevneverdig skade eller ulempe for akvatisk fauna eller andre allmenne interesser.

NVE mener ovennevnte vurderinger er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

NVE forutsetter at GLB og Valdres Energi har innhentet alle nødvendige tillatelser i forbindelse med gravearbeidet i Vinsteråne. Vår vurdering her gjelder kun minstevannføring.

Konklusjon

NVE gir GLB tillatelse til å redusere minstevannføringen fra Bygdin ned til 0,5 m³/s i en sammenhengende periode på inntil tre døgn i uke 27 i år.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8, og på følgende vilkår:

- Alle vannføringsendringer i Vinsteråne skal skje sakte med gradvise, myke overganger som sikrer at akvatisk fauna ikke påføres nevneverdig skade eller ulempe.
- Perioden med redusert minstevannføring skal gjøres så kort som mulig.
- Det skal føres protokoll over minstevannføringsslipp fra Bygdin i tidsrommet for fravik fra manøvreringsreglementet
- Midlertidige opplysningsskilt med informasjon om tiltaket skal settes opp på relevante steder

- Tiltaket skal varsles i tilstrekkelig grad på GLB sin internettside

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

Fylkesmannen i Oppland
VALDRES ENERGIVERK AS
Vang kommune