

From: fmopoh@fylkesmannen.no
Sent: 27. juni 2017 07:14
To: NVE
Cc: fmopvkn@fylkesmannen.no; Nelson George Nicholas
Subject: Høring av søknad om redusert minstevannføring fra Bygdin

Vi viser til brev fra NVE med oversendelse av søknad fra Glommens og Laagens Brukseierforening om tillatelse til å fravike pålagt minstevannføring i elva mellom Bygdin og Vinsteren. Pålagt minstevannføring på strekningen er 1, 25 m³/sek. Søknaden gjelder reduksjon av vannføringen til 0,5 m³/sek i 2 arbeidsdager i uke 27.

Vannføringsreduksjonen vil kunne berøre vannlevende organsimer som fisk og næringsdyr. Ut over dette kan vi ikke se at tiltaket vil ha konsekvenser for allmenne interesser. Perioden med redusert vannføring er kort, og det er vår vurdering at aure og andre annlevende organismer i elva vil tåle vannføringsreduksjonen uten vesentlig skade. Dette forutsetter at vannføringsreduksjonen gjøres gradvis og langsomt slik at fisk og bunndyr ikke strander når vannføringen reduseres. Vi mener derfor vannføringsreduksjonen bør trappes ned over flere intervaller over et døgn.

Forutsatt at dette vilkåret tas inn, har vi ingen merknader til at søknaden imøtekommes.

Med hilsen

Ola Hegge
Fylkesmannen i Oppland