

SUNNFJORD ENERGI AS  
Postboks 123  
6801 FØRDE

Vår dato: 20.12.2017  
Vår ref.: 201707536-4  
Arkiv: 641  
Deres dato: 30.11.2017  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Håvard Hansen

## Avslutning av saken - fos § 14 - Nedre Svultingen transformator T3

**Vi avslutter saken under forutsetning om at dere følger opp fos § 14 i fremtiden. Ved fremtidig overtredelse av fos § 14 vil NVE vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr dersom vilkårene foreligger.**

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Sunnfjord Energi AS datert 30.11.2017 med begrunnelse for at systemansvarlig ikke ble informert i god tid før idriftsettelse av ny transformator i Nedre Svultingen, jf. forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.

### Sakens bakgrunn

Vi mottok 12.10.2017 kopi av vedtak om idriftsettelse av ny 66/22 kV transformator T3 i Nedre Svultingen. Det fremkommer av vedtaket at planlagt idriftsettelse av tiltaket var 23.10.2017, mens systemansvarlig mottok søknaden 02.10.2017, kun tre uker før planlagt idriftsettelse. Systemansvarlig anser dette som for lite tid og et brudd på fos § 14 første ledd, og oversendte derfor kopi av vedtaket til NVE, jf. fos § 14 fjerde ledd.

Vi sendte brev til dere 10.11.2017 med spørsmål om hvorfor systemansvarlig ikke ble informert på et tidligere tidspunkt og ba om en redegjørelse av deres rutiner for etterlevelse av fos § 14. Vi mottok svar fra dere 30.11.2017.

### Generelt

I henhold til fos § 14 første ledd skal konsesjonærer informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg tilknyttet regional- og sentralnett, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig.

Statnett som systemansvarlig er å anse som konsesjonær og berørt av alle endringer i regional- og sentralnett som medfører endringer i anleggets funksjonalitet eller elektriske data for komponenten. Systemansvarlig skal informeres så tidlig som mulig slik at det er en reell mulighet for å gjøre endringer i prosjektet dersom systemansvarlig har noe å påpeke i planene. Det er ikke tilstrekkelig å søke kun få uker før idriftsettelse.

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Abels gate 9  
7030 TRONDHEIM

**Region Nord**  
Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvegen. 1B  
6800 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsvæien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR

Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til NVE dersom konsesjonærene ikke oppfyller sin plikt til å informere systemansvarlig i henhold til fos § 14.

### **Sunnfjord Energis svar**

I deres svarbrev oppgir dere at informasjon til systemansvarlig ble sendt sent på grunn av en intern glipp.

Videre beskriver dere at det er innført en ny rutine for å sikre fremtidig etterlevelse av fos § 14.

### **NVEs vurdering**

Vi ser det som positivt at dere har laget ny rutine for etterlevelse av fos § 14. Vi legger til grunn at informasjon til systemansvarlig ikke ble sendt i god tid på grunn av en intern glipp.

Etter vår vurdering har Sunnfjord Energi AS brutt fos § 14 første ledd som lyder:

*«Konsesjonær skal informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller sentralnett, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Systemansvarlig skal fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes.»*

### **Avslutning av saken**

Vi forutsetter at dere i fremtiden følger opp fos § 14 i henhold til egne rutiner og sender informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Ved fremtidige overtredelser av fos § 14 vil NVE vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr dersom vilkårene foreligger. NVE avslutter med dette saken om for sen informasjon til systemansvarlig i henhold til fos § 14.

Med hilsen

Torfinn Jonassen  
seksjonssjef

Håvard Hansen  
avdelingsingeniør

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Vedlegg:

Kopi til:

SUNNFJORD ENERGI AS v/Bjarte Kapstad  
Sunnfjord Energi Nett AS v/Arild Fleten