

DALANE NETT AS  
Elganeveien 1  
4373 EGRERSUND

Vår dato: 14.02.2018  
Vår ref.: 201707891-4  
Arkiv: 641  
Deres dato: 30.11.2017  
Deres ref.: Ørjan Vold

Saksbehandler:  
Håvard Hansen

## Avslutning av saken - fos §14 - Svåheia transformatorstasjon

Vi ser det som positivt at dere har oppdatert rutinene deres for etterlevelse av fos § 14, og avslutter saken under forutsetning om at dere følger opp fos § 14 i fremtiden. Ved fremtidige overtredelser av fos § 14 vil vi vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr dersom vilkårene foreligger.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Dalane Nett AS datert 30.11.2017 med begrunnelse for at systemansvarlig ikke ble informert i god tid før idriftsettelse av ny Svåheia transformatorstasjon, jf. forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.

### Sakens bakgrunn

Vi mottok 17.10.2017 kopi av vedtak om idriftsettelse av ny Svåheia transformatorstasjon med ny luftlinje til t-avgreiningpunktet Skåra fra systemansvarlig. Det fremkommer av vedtaket at planlagt idriftsettelse av tiltaket var 15.10.2017. Systemansvarlig mottok informasjon om tiltaket 28.09.2017. Informasjon om tiltaket i til systemansvarlig tre uker før idriftsettelse noe som systemansvarlig vurderte som for lite tid, og de sendte derfor kopi av vedtaket til NVE, jf. fos § 14 fjerde ledd.

Vi sendte brev til dere 10.11.2017 med spørsmål om hvorfor systemansvarlig ikke ble informert på et tidligere tidspunkt og ba om en redegjørelse av deres rutiner for etterlevelse av fos § 14. Vi mottok svar fra dere 30.11.2017.

### Generelt

I henhold til fos § 14 første ledd skal konsesjonærer informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg tilknyttet regional- og sentralnett, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig.

Statnett som systemansvarlig er å anse som konsesjonær og berørt av alle endringer i regional- og sentralnett som medfører endringer i anleggets funksjonalitet eller elektriske data for komponenten. Systemansvarlig skal informeres så tidlig som mulig slik at det er en reell mulighet til å gjøre endringer i prosjektet dersom systemansvarlig har noe å påpeke i planene. Det er ikke tilstrekkelig å søke kun få uker før idriftsettelse.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Abels gate 9  
7030 TRONDHEIM

**Region Nord**  
Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvegen. 1B  
6800 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR

Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til NVE dersom konsesjonærene ikke oppfyller sin plikt til å informere systemansvarlig i henhold til fos § 14.

### **Dalane netts svarbrev**

I deres svarbrev skriver dere at systemansvarlig ikke ble informert på grunn av en intern glipp.

Videre skriver dere at dere er prosess med å oppdatere deres rutiner for etterlevelse av fos § 14.

### **NVEs vurdering**

Vi legger til grunn at systemansvarlig ikke ble informert i henhold til fos § 14 på grunn av manglende rutiner for etterlevelse av fos § 14.

Vi ser det som positivt at dere nå oppdaterer deres rutiner for etterlevelse.

NVE vil presisere at fire ukers frist som er oppgitt i fos § 14a kun gjelder innmeldelse av anleggsdata. For informasjon om planene til systemansvarlig iht. fos § 14 gjelder det at systemansvarlig skal informeres på et tidlig nok tidspunkt til at det kan gjøres endringer i planene dersom systemansvarlig har noe å påpeke. Dette betyr i praksis at systemansvarlig bør informeres i planleggingsfasen, før det gjøres innkjøp.

Etter vår vurdering har dere brutt fos § 14 første ledd som lyder:

*«Konsesjonær skal informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller sentralnettet, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Systemansvarlig skal fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes.»*

### **Avslutning av saken**

Vi forutsetter at dere i fremtiden følger opp fos § 14 i henhold til deres nye rutiner og sender informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Ved fremtidige overtredelser av fos § 14 vil NVE vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr dersom vilkårene foreligger. NVE avslutter med dette saken om for sen informasjon til systemansvarlig i henhold til fos § 14.

Med hilsen

Torfinn Jonassen  
seksjonssjef

Håvard Hansen  
avdelingsingeniør

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Vedlegg:

Kopi til:



DALANE ENERGI AS v/Aashild Q Assersen