

NORD-SALTEN KRAFT AS

8276 ULVSVÅG

Vår dato: 03.07.2018

Vår ref.: 201709708-4

Arkiv: 641

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Ragnhild Aker Nordeng

## Avslutning av saken - fos § 14 - Sagfossen kraftstasjon

**Vi ser det som positivt at dere har oppdatert rutinene deres for etterlevelse av fos § 14, og avslutter saken under forutsetning om at dere følger opp fos § 14 i fremtiden. Ved fremtidige overtredelser av fos § 14 vil vi vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr dersom vilkårene foreligger.**

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Nord-Salten Kraft AS datert 20.2.2018 med begrunnelse for at systemansvarlig ikke ble informert i god tid før idriftsettelse av ny turbinregulator, magnetiseringsutstyr og generatorvern for Sagfossen kraftstasjon, jf. forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.

### Sakens bakgrunn

4.12.2017 mottok vi en kopi av vedtak om idriftsettelse av ny turbinregulatorer, magnetiseringsutstyr og generatorvern i Sagfossen kraftstasjon fra systemansvarlig. Av vedtaket kom det frem at idriftsettelse var 29.3.2017. Systemansvarlig mottok informasjon om tiltaket 20.11.2017. Informasjon om tiltaket i aggregat 1 kom til systemansvarlig etter idriftsettelse, og de sendte derfor kopi av vedtaket til NVE, jf. fos § 14 fjerde ledd.

Vi sendte brev til dere den 15.2.2018 med spørsmål om hvorfor systemansvarlig ikke ble informert på et tidligere tidspunkt og ba om en redegjørelse av deres rutiner for etterlevelse av fos § 14. Vi mottok svar fra dere den 20.2.2018.

### Generelt

I henhold til fos § 14 første ledd skal konsesjonærer informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg tilknyttet regional- og sentralnett, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig.

Statnett som systemansvarlig er å anse som konsesjonær og berørt av alle endringer i regional- og sentralnett som medfører endringer i anleggets funksjonalitet eller elektriske data for komponenten. Systemansvarlig skal informeres så tidlig som mulig slik at det er en reell mulighet til å gjøre endringer i

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Abels gate 9  
7030 TRONDHEIM

**Region Nord**  
Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvegen. 1B  
6800 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR

prosjektet dersom systemansvarlig har noe å påpeke i planene. Det er ikke tilstrekkelig å søke kun få uker før idriftsettelse.

Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til NVE dersom konsesjonærene ikke oppfyller sin plikt til å informere systemansvarlig i henhold til fos § 14.

### **Svar fra Nord-Salten Kraft AS**

I svarbrevet skriver dere at systemansvarlig ikke ble informert fordi dere har hatt en rutinesvikt og det ble vurdert at det ikke var nødvendig å sende søknad til systemansvarlig.

Videre skriver dere at dere har oppdatert interne rutiner for etterlevelse av fos § 14.

### **NVEs vurdering**

Vi legger til grunn at systemansvarlig ikke ble informert i henhold til fos § 14 fordi dere hadde en rutinesvikt og det ble vurdert at det ikke var nødvendig å sende en søknad til systemansvarlig.

Vi ser det som positivt at dere nå har oppdatert interne rutiner for etterlevelse.

Etter vår vurdering har dere brutt fos § 14 første ledd som lyder:

*«Konsesjonær skal informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller sentralnettet, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Systemansvarlig skal fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes.»*

### **Avslutning av saken**

Vi forutsetter at dere i fremtiden følger opp fos § 14 i henhold til de nye rutinene og sender informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Ved fremtidige overtredelser av fos § 14 vil NVE vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr dersom vilkårene foreligger. NVE avslutter med dette saken om for sen informasjon til systemansvarlig i henhold til fos § 14.

Med hilsen

Torfinn Jonassen  
seksjonssjef

Ragnhild Aker Nordeng  
avdelingsingeniør

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

