



NVE

Reguleringsmyndigheten
for energi – RME

E-CO ENERGI AS
Postboks 1050
0104 OSLO

Vår dato: 20.12.2019
Vår ref.: 201709710-6
Arkiv: 641
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Ragnhild Aker Nordeng
22959845/rakn@nve.no

Vedtak: Overtredelse av systemansvarsforskriften § 14 - E-CO Energi AS

Reguleringsmyndigheten for Energi (RME)¹ fatter vedtak om at E-CO Energi AS² har brutt forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (systemansvarsforskriften) § 14 ved å idriftsette anlegg uten godkjenning fra systemansvarlig. Etter en helhetsvurdering har vi kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vedtak

I henhold til forskrift av 7. mai 2002 nr. 448 om systemansvaret i kraftsystemet §§ 14 og 26a fatter RME følgende vedtak:

1. E-CO Energi AS har i forbindelse med idriftsettelse av Vamma kraftstasjon i eksisterende anlegg ikke fulgt systemansvarsforskriften § 14 første ledd.
2. Det ilegges ikke overtredelsesgebyr.

Klageadgang

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Energiklagenemnda innen 27. januar 2020. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energiklagenemnda og sendes til RME. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse rme@nve.no. Se nærmere om krav til klagen i forvaltningsloven [kapittel VI](#).

Ta gjerne direkte kontakt med vår saksbehandler dersom dere har spørsmål.

¹ RME er fra 1. november 2019 utpekt av OED som reguleringsmyndighet i medhold av energiloven § 2-3. RME er fortsatt en del av NVE, og skal utføre oppgavene som uavhengig reguleringsmyndighet. Der hvor vi tidligere har vist til NVE som mottaker eller avsender av dokumenter, blir det nå vist til RME. Den praktiske betydningen for dere er at en eventuell klage på vedtak fra RME vil bli behandlet av Energiklagenemnda.

² Tidligere Hafslund Produksjon AS

Adresse

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

E-post: rme@nve.no, Telefon: 22 95 95 95, Internett: <http://reguleringsmyndigheten.no/>
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



Tilsvarende saker om endring av tekniske anlegg i kraftsystemet

28. oktober 2019 mottok vi kopi av to nye vedtak, der systemansvarlig mener det har vært brudd på systemansvarsforskriften § 14³. Siden vedtakene gjelder tilfeller før denne saken var ferdig behandlet, har vi valgt å se alt under ett og vil ikke behandle de senere vedtakene videre.

Dersom det er anlegg i drift i dag hvor systemansvarlig ikke har blitt informert og fattet vedtak om godkjenning i henhold til systemansvarsforskriften § 14, ber vi om at E-CO Energi informerer systemansvarlig om anleggene slik at de kan godkjennes med vedtak. RME minner om at anlegg i drift som ikke har mottatt vedtak om godkjenning er et brudd på systemansvarsforskriften § 14 første ledd. Beslutning om anlegg uten vedtak om godkjenning skal fortsette drift mens søknad om godkjenning behandles bør tas i samråd med systemansvarlig.

Kommentarer til forhåndsvarselet

Det har ikke kommet noen kommentarer til forhåndsvarselet som ble sendt 8. oktober 2019.

Sakens bakgrunn

Den 4. desember 2017 mottok vi en kopi av vedtak om idriftsettelse av Vamma kraftstasjon fra Statnett som systemansvarlig. I vedtaket kommer det frem at anlegget ble idriftsatt uten godkjenning av systemansvarlig. Søknad om godkjenning for anleggene kom til systemansvarlig i slutten av november 2017, mens de ble idriftsatt i 2014 og 2016. Systemansvarlig mener dette er et brudd på systemansvarsforskriften § 14 første ledd og har derfor sendt et kopi av vedtaket til RME.

I brev av 9. oktober 2018 skriver dere at systemansvarlig ikke ble informert som følge av en forglemmelse. Prosjektet ble gjennomført av Hafslund Produksjon AS. Hafslund Produksjon AS hadde ikke skriftlige rutiner for å sikre tilstrekkelig informasjon til systemansvarlig. Videre skriver dere at Vamma kraftverk nå driftes under E-CO Energi AS, og benytter E-CO Energi AS sine interne rutiner for å sikre at systemansvarsforskriften § 14 overholdes. E-CO Energi AS gjennomfører for tiden en revisjon interne rutiner og prosjektprosesser.

I tillegg skriver dere at utskiftingen ikke har medført noen endringer i produksjon, ytelse eller leveringskvalitet, og at ingen andre konsesjonærer ble berørt av utskiftingen.

RME sin vurdering av om det foreligger brudd på regelverket

Etter systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg i regional- og transmisjonsnett når andre konsesjonærer blir berørt av endringen. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke settes i drift uten vedtak fra systemansvarlig.

Formålet med bestemmelsen er å sørge for at kraftsystemet bygges ut på en samfunnsmessige rasjonell måte. For å bidra til dette mener RME at systemansvarlig skal ha mulighet til å fatte vedtak knyttet til funksjonaliteten til anleggene, dersom systemansvarlig vurderer det som nødvendig. Dette er også presisert i forslag til endring av systemansvarsforskriften i 2002:

Intensjonen med bestemmelsen er at kraftsystemet bygges ut på en samfunnsmessig rasjonell måte. Dette betyr at systemansvarlig må samordne funksjonaliteten på deler av anleggene i regional- og sentralnettet. Vedtakene kan blant annet omfatte anleggsdeler i produksjonsanlegg, nettanlegg, vern og reléplaner, feilskriverutstyr, målinger, fjernstyring, sambandssystemer etc.

³ NVEs referanse: 201709710-8 og 201709710-7 / Statnetts referanse: 19/01135-3 og 19/01134-3



I vedtaket fra systemansvarlig skriver de at anlegget er tilknyttet Hafslund Nett AS sitt regionalnett, og tiltaket berører dermed andre konsesjonærer. I tillegg er systemansvarlig å anse som en konsesjonær og er berørt av alle endringer i regional- og transmisjonsnettet som medfører endringer i anleggets funksjonalitet eller elektriske data for komponentene, noe som ble presisert i informasjonsskriv til bransjen 24. januar 2014.

På bakgrunn av informasjon mottatt fra systemansvarlig og fra dere, legger vi til grunn at anlegget berører andre konsesjonærer og at det ble satt i drift uten godkjenning av systemansvarlig. Dere har dermed ikke fulgt systemansvarsforskriften § 14 første ledd.

Konsekvenser av brudd på forskriften

Etter systemansvarsforskriften § 26a, kan det ilegges overtredelsesgebyr for brudd på § 14. Det foreligger ingen plikt til å ilegge slikt gebyr, dette avgjøres etter et skjønn. I vurderingen har vi lagt vekt på at dette var Hafslund Produksjon AS sin første overtredelse, og at det skjedde før selskapet ble en del av E-CO Energi. Vi har også lagt vekt på at dere nå bruker andre rutiner og jobber med å forbedre disse. Vi har derfor kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vi forutsetter at dere i fremtiden følger opp systemansvarsforskriften § 14, og sender informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Som et minimum skal nye anlegg ikke settes i drift før systemansvarlig har godkjent tiltaket. Ved fremtidige overtredelser av systemansvarsforskriften § 14 vil vi vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr. RME avslutter med dette saken.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Ragnhild Aker Nordeng
overingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

Statnett SF