



NVE

Postboks 5091, Majorstua
0301 OSLO

Deres ref	Vår ref	Dato
Høringsdokument 6-2017	Eidar Tøllefsen	20.03.2018

Innspill til forslag om endringer i beredskapsforskriften – høringsdokument nr 6-2017

5 - ENDRINGER I KAPITTEL 5

§ 5-2 Klasser

Forslaget innebærer at innslaget for KBO klasse øker – høyere trafo ytelser, generator ytelser osv. I praksis vil dette bety at flere nåværende klassifiserte anlegg vil gå ned en klasse. Noe som indirekte også påvirker klassen til driftskontrollanlegget

For å unngå uklarheter og unødig saksbehandling bør tidligere klassifiseringer samtidig oppheves – også for de anlegg som ble klassifisert i perioden 2003 – 2012. (Dette fremgår av gjeldende veileder i 5.2.2)

For å illustrere en reell problemstilling:

Selskap A:	<ul style="list-style-type: none">• Har ingen egne anlegg som er klassifisert pr i dag.• Driftskontrollanlegget styrer Selskap B sitt anlegg, som medfører at driftskontrollen blir KBO kl 1 etter gamle klassifiseringer
Selskap B:	<ul style="list-style-type: none">• Har et produksjonsanlegg med installert generatorytelse på < 25 MVA, men som i dag er klassifisert i KBO kl 1.

Etter det nye forslaget vil ikke Selskap B sitt produksjonsanlegg på langt nær oppnå klasse etter § 5.2, som igjen påvirker slik at driftskontrollsystemet til Selskap A heller ikke rammes av § 5.2.

I tillegg i ny formulering i § 5-2 – g: «*Driftskontrollsystem som styrer eller overvåker energiforsyningen til befolkning på minst 50 000, eller **flere anlegg** omfattet av bokstav a til f*»

Skal vi da tro at om tilfelle er en befolkning < 50.000 innbyggere og kun ETT anlegg omfattet av bokstav a til f, så omfattes ikke driftskontrollanlegget av forskriften.

Forslår derfor at følgende blir tatt inn som et nytt ledd i § 5-2:

«*Alle tidligere klassifiseringer oppheves samtidig.*»

9 - ENDRINGER I KAPITTEL 6 – INFORMASJONSSIKKERHET

9.3.2 - § 6-3. Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll.



Vi opplever at leverandører av tjenester og programvare til bransjen har lite kunnskap om beredskapsforskriften og krav stilt i denne. Vi signerer sikkerhetsavtale med dem, men hvordan denne etterleves er både tidkrevende og vanskelig å kontrollere – og er en dårlig løsning.

IKT sikkerhet og personvern er viktig.

Et mye bedre alternativ er at NVE innfører en sertifiseringsordning for tjenesteleverandører / eventuelt endre virkeområdet slik at bfk også blir å gjelde for slike leverandører.

Slik vi ser forslaget til endring vil det berøre kun omsetter, ikke de som leverer driftstjenester, programvare, er databehandlere etc.

Med vennlig hilsen
Eidar Tøllefsen
Beredskapsleder

Med vennlig hilsen
[Klikk her for å skrive inn tekst.](#)
[Klikk her for å skrive inn tekst.](#)