

HYDRO ENERGI AS

0240 OSLO

Vår dato: 13.12.2018

Vår ref.: 201710174-4

Arkiv: 641

Deres dato: 24.04.2018

Deres ref.:

Saksbehandler:

Ragnhild Aker Nordeng

22959845/rakn@nve.no

Sak om endring av tekniske anlegg i kraftsystemet - Holsbru kraftstasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til vedtak datert 12. desember 2017, fra Statnett som systemansvarlig. Vi viser også til brev fra Hydro Energi datert 25. april 2018. Vedtaket fra systemansvarlig gjelder godkjenning av Hydro Energi AS sin idriftsettelse av Holsbru kraftstasjon etter endringer i anlegget. Endringen gjelder utskifting av magnetiseringsutstyr og spenningsregulator.

17. april 2018 ba vi om informasjon fra Hydro Energi i saken. I brevet påpeker Hydro Energi at anlegget ikke ble idriftsatt før de mottok godkjenning fra systemansvarlig, men at de søkte om godkjenning fem uker før planlagt ordinær idriftsettelse. Dette er også beskrevet i vedtaket fra systemansvarlig.

Om hensikten med systemansvarsforskriften § 14

Det fremgår av systemansvarsforskriften § 14 første ledd at konsesjonær skal informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg i regional- og transmisjonsnett når andre konsesjonærer blir berørt av endringen. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke settes i drift uten vedtak fra systemansvarlig.

Hensikten med regelen er at systemansvarlig skal kunne stille krav til anleggenes funksjonalitet som er nødvendig for en effektiv drift av kraftsystemet. For å sikre en god prosess bør søknad komme på et tidlig tidspunkt. Når det i forskriften stilles krav til informasjon om «planer» så må dette forstås slik at søknad sendes før arbeidet med anlegget har startet.

NVE avslutter saken uten en formell reaksjon

Konsesjonær kan ikke sette anlegget i drift før systemansvarlig har fattet vedtak om godkjenning. I dette tilfellet har systemansvarlig behandlet saken og godkjent anlegget før idriftsettelse. NVE vil derfor avslutte saken uten en formell reaksjon.

Det understrekes imidlertid at systemansvarlig har rett til å stille krav til funksjonalitet selv om konsesjonæren søker nært planlagt idriftsettelse. Systemansvarlig har heller ikke plikt til å hastebehandle søknader som kommer nært planlagt idriftsettelse.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Vi forutsetter derfor at dere i fremtiden sørger for å sende informasjon om planer for nye anlegg eller endring av eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før arbeidet med anleggene settes i gang.

Ved eventuelle spørsmål, ta gjerne direkte kontakt med vår saksbehandler.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Ragnhild Aker Nordeng
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

HYDRO ENERGI AS v/Johnny Bruheim
Statnett SF