

TROMS KRAFT PRODUKSJON AS

9291 TROMSØ

Vår dato: 10.07.2018

Vår ref.: 201800151-4

Arkiv: 641

Deres dato: 19.04.2018

Deres ref.: 17/01378-6

Saksbehandler:

Ragnhild Aker Nordeng

## Avslutning av saken - fos § 14 - Guolasjåkka kraftverk

**Vi ser det som positivt at dere har oppdatert rutinene deres for etterlevelse av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14, og avslutter saken under forutsetning om at dere følger opp fos § 14 i fremtiden. Ved fremtidige overtredelser av fos § 14 vil vi vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr dersom vilkårene foreligger.**

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Troms Kraft Produksjon AS datert 19. april 2018 med begrunnelse for at systemansvarlig ikke ble informert i god tid før idriftsettelse av ny turbinregulator for aggregat 1 og 2 i Guolasjåkka kraftverk<sup>1</sup>.

### Sakens bakgrunn

5. januar 2018 mottok vi en kopi av vedtak om idriftsettelse av ny turbinregulatorer for aggregat 1 og 2 i Guolasjåkka kraftverk fra systemansvarlig. Av vedtaket kom det frem at idriftsettelse var 10. oktober 2014. Systemansvarlig mottok informasjon om tiltaket 18. desember 2017. Informasjon om tiltaket kom til systemansvarlig etter idriftsettelse, og de sendte derfor kopi av vedtaket til NVE<sup>2</sup>.

Vi sendte brev til dere den 17. april 2018 med spørsmål om hvorfor systemansvarlig ikke ble informert på et tidligere tidspunkt og ba om en redegjørelse av deres rutiner for etterlevelse av fos § 14. Vi mottok svar fra dere den 19. april 2018.

### Generelt

I henhold til fos § 14 første ledd skal konsesjonærer informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg tilknyttet regional- og sentralnett, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig.

Statnett som systemansvarlig er å anse som konsesjonær og berørt av alle endringer i regional- og transmisjonsnett som medfører endringer i anleggets funksjonalitet eller elektriske data for

<sup>1</sup> I henhold til fos § 14.

<sup>2</sup> I henhold til fos § 14 fjerde ledd

komponenten. Systemansvarlig skal informeres så tidlig som mulig slik at det er en reell mulighet til å gjøre endringer i prosjektet dersom systemansvarlig har noe å påpeke i planene. Det er ikke tilstrekkelig å søke kun få uker før idriftsettelse.

Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til NVE dersom konsesjonærene ikke oppfyller sin plikt til å informere systemansvarlig i henhold til fos § 14.

### **Svar fra Troms Kraft Produksjon AS**

I svarbrevet skriver dere at systemansvarlig ikke ble informert fordi ansvarsforholdet for innrapportering av endrede anleggsdata ikke var tilstrekkelig beskrevet i interne rutiner.

Videre skriver dere at dere har oppdatert interne rutiner for etterlevelse av fos § 14.

### **NVEs vurdering**

Vi legger til grunn at systemansvarlig ikke ble informert i henhold til fos § 14 fordi ansvarsforholdet for rapporteringen ikke var tilstrekkelig beskrevet i interne rutiner.

Vi ser det som positivt at dere nå har oppdatert interne rutiner for etterlevelse.

Etter vår vurdering har dere brutt fos § 14 første ledd som lyder:

*«Konsesjonær skal informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller transmijonsnettet, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Systemansvarlig skal fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes.»*

### **Avslutning av saken**

Vi forutsetter at dere i fremtiden følger opp fos § 14 i henhold til de nye rutinene og sender informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Ved fremtidige overtredelser av fos § 14 vil NVE vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr dersom vilkårene foreligger. NVE avslutter med dette saken om for sen informasjon til systemansvarlig i henhold til fos § 14.

Med hilsen

Torfinn Jonassen  
seksjonssjef

Ragnhild Aker Nordeng  
avdelingsingeniør

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

