

Porsa Kraftlag AS
Postboks 3 Sentrum
9613 HAMMERFEST

Vår dato: 06.11.2018
Vår ref.: 201800618-6
Arkiv: 641
Deres dato: 14.03.2018
Deres ref.: Harald Johansen

Saksbehandler:
Ragnhild Aker Nordeng
22959845/rakn@nve.no

Sak om endring av tekniske anlegg i kraftsystemet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til vedtak datert 8. januar 2018, fra Statnett som systemansvarlig. Vi viser i tillegg til brev fra Porsa kraftlag datert 14. mars 2018. Vedtaket fra systemansvarlig gjelder godkjenning av Porsa Kraftlag sin idriftsettelse av Øvre Porsa kraftverk etter en oppgradering av anlegget. Vedtaket viser at dere søkte om godkjenning ca. tre uker før planlagt idriftsettelse. Systemansvarlig har sendt saken til NVE fordi de mener det er søkt for sent i henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (systemansvarsforskriften) § 14.

Det fremgår av systemansvarsforskriften § 14 første ledd at konsesjonær skal informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg i regional- og transmisjonsnett når andre konsesjonærer blir berørt av endringen. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke settes i drift uten vedtak fra systemansvarlig.

Hensikten med regelen er at systemansvarlig skal kunne stille krav til anleggenes funksjonalitet som er nødvendig for en effektiv drift av kraftsystemet. For å sikre en god prosess bør søknad komme på et tidlig tidspunkt. Når det i forskriften stilles krav til informasjon om «planer» så må dette forstås slik at søknad sendes før arbeidet med anlegget har startet.

Konsesjonær kan ikke sette anlegget i drift før systemansvarlig har fattet vedtak om godkjenning. I dette tilfellet har systemansvarlig behandlet saken og godkjent anlegget før idriftsettelse. NVE vil derfor avslutte saken uten en formell reaksjon.

Det understrekes imidlertid at systemansvarlig har rett til å stille krav til funksjonalitet selv om konsesjonæren søker nært planlagt idriftsettelse. Systemansvarlig har heller ikke plikt til å hastebehandle søknader som kommer nært planlagt idriftsettelse.

Vi forutsetter derfor at dere i fremtiden sørger for å sende informasjon om planer for nye anlegg eller endring av eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før arbeidet med anleggene settes i gang.

Ved eventuelle spørsmål, ta gjerne direkte kontakt med vår saksbehandler.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Ragnhild Aker Nordeng
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Statnett SF