

Equinor ASA
Postboks 8500
4035 STAVANGER

Vår dato: 27.11.2018
Vår ref.: 201833073-4
Arkiv: 641
Deres dato: 11.10.2018
Deres ref.:

Saksbehandler:
Ragnhild Aker Nordeng
22959845/rakn@nve.no

Vedtak: Overtredelse av systemansvarsforskriften § 14 Equinor ASA Hammerfest LNG

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fatter vedtak om at Equinor ASA har brutt forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (systemansvarsforskriften) § 14 ved å idriftsette anlegg uten godkjenning fra systemansvarlig. Etter en helhetsvurdering har vi kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vedtak

I henhold til forskrift av 7. mai 2002 nr. 448 om systemansvaret i kraftsystemet §§ 14 og 26a fatter NVE følgende vedtak:

1. Equinor ASA har i forbindelse med idriftsettelse av produksjonsanlegg tilknyttet Equinors stasjon Melkøya ikke fulgt systemansvarsforskriften § 14 første ledd.
2. Det ilegges ikke overtredelsesgebyr.

Sakens bakgrunn

Den 20. mars 2018 mottok vi en kopi av vedtak om idriftsettelse av produksjonsanlegg tilknyttet Equinors stasjon Melkøya fra Statnett som systemansvarlig. I vedtaket kommer det frem at anlegget ble idriftsatt uten godkjenning av systemansvarlig. Søknaden ble sendt til systemansvarlig 19. januar 2018, og ble godkjent 20. mars 2018. Da var deler av anlegget allerede idriftsatt. Systemansvarlig mener dette er et brudd på systemansvarsforskriften § 14 første ledd og har derfor sendt et kopi av vedtaket til NVE.

I brev av 11. oktober 2018 skriver dere at systemansvarlig ikke ble informert på grunn av manglende kunnskap om virkeområdet knyttet til bestemmelsen. Endringen ble betraktet som å bytte likt mot likt, og man anså at det ikke var behov for å søke om godkjenning. Avviket ble oppdaget i kommunikasjon med Statnett i forbindelse med registrering av anleggsdata. Videre skriver dere at dere har rutiner nedfelt i styrende dokumenter som skal sikre at forskriften blir fulgt. Dere skriver også at dere vil ta læring fra hendelsen ved å diskutere avviket internt i ulike fagnettverk.

NVE sin vurdering av om det foreligger brudd på regelverket

Etter systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg i regional- og transmisjonsnett når andre konsesjonærer blir berørt av endringen. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke settes i drift uten vedtak fra systemansvarlig.

Konsesjonær bør informere systemansvarlig så tidlig som mulig slik at systemansvarlig har en reell mulighet til å stille ytterligere krav til anlegget. Det er dermed ikke tilstrekkelig å søke kun få uker før idriftsettelse. Konsesjonær må utsette idriftsettelse av anlegg til systemansvarlig har fattet vedtak om godkjenning.

På bakgrunn av informasjon mottatt fra systemansvarlig og fra dere, legger vi til grunn at anlegget berører andre konsesjonærer og at det ble satt i drift uten godkjenning av systemansvarlig. Dere har dermed ikke fulgt systemansvarsforskriften § 14 første ledd.

Konsekvenser av brudd på forskriften

Etter systemansvarsforskriften § 26a, kan det ilegges overtredelsesgebyr for brudd på § 14. Det foreligger ingen plikt til å ilegge slikt gebyr, dette avgjøres etter et skjønn. I vurderingen har vi lagt vekt på at dette er første overtredelse. Vi har også lagt vekt på at dere har iverksatt tiltak for å sikre etterlevelse av systemansvarsforskriften § 14 ved fremtidige hendelser. Vi har derfor kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vi forutsetter at dere i fremtiden følger opp systemansvarsforskriften § 14, og sender informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Som et minimum skal nye anlegg ikke settes i drift før systemansvarlig har godkjent tiltaket. Ved fremtidige overtredelser av systemansvarsforskriften § 14 vil vi vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr. NVE avslutter med dette saken.

Klageadgang

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen 3 uker. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no. Se nærmere om krav til klagen i forvaltningsloven [kapittel VI](#).

Ta gjerne direkte kontakt med vår saksbehandler dersom dere har spørsmål.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Ragnhild Aker Nordeng
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Kopi til:

GM Hammerfest myndighetspost
Statnett SF