



Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091
0301 OSLO

Vår dato: 19.10.2018
Vår ref.: 2018/15233

Deres dato: 29.08.2018
Deres ref.: 201833139

Uttalelse til søknad om uttak av grunnvann - Mølmannsdalen i Røros kommune

Vi viser til deres brev av 29.8.2018 der vedlagt søknad om tillatelse til uttak av grunnvann fra to løsmassebrønner i Mølmannsdalen i Røros.

Saksopplysninger:

Det søkes om konsesjon for et grunnvannsuttak på inntil 50 l/s (4320 m³/døgn) fra to produksjonsbrønner etablert i et grunnvannsmagasin i eskeravsetninger i Mølmannsdalen i Røros kommune. Vatnet skal benyttes som supplerende vannforsyning for Røros kommune. Målinger av grunnvannsnivå i brønner og peilebrønner samt vannstand i Håelva viser at grunnvannsmagasinet ikke får tilsig fra elva. Grunnvannsutaket fører til senkning av grunnvannsnivået på opptil 1 m nært brønnene. Det skal ikke gjøres tiltak i selve elvestrengen.

Klima- og miljøavdelingen:

Klima- og miljøavdelingen er enig i at omsøkte utbygging synes å ha liten negativ konsekvens for biologisk mangfold, flora og fauna. Vi forutsetter at grunnvannsbrønnene etableres utenfor Mølmannsdalen naturreservat, at vassdragsverdiene jf. verneplan for Håelva og friluftslivsverdiene i området tas hensyn til i utbyggings- og driftsfasen. Det bør tilstrebes å unngå partikkelforurensning i anleggsperioden.

Med hilsen

Kari Tønset Guttvik (e.f.)
seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen

Leif Inge Paulsen
senioringeniør
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift