



Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Sakshandsamar: Eyvin Søltnæs
Telefon: 57643135
E-post: fmsfes@fylkesmannen.no

Vår dato
21.11.2018
Dykkar dato
19.11.2018

Vår referanse
2018/2690- 561
Dykkar referanse
201833840

Noregs vassdrags- og energidirektorat

nve@nve.no

Fråsegn til ny kraftstasjonsplassering for nytt Utvik kraftverk, Stryn kommune

Vi viser til oversendinga 19.11.2018 med plan om å flytte kraftstasjonen ca. 100 meter lengre opp i elva enn det som var konsesjonssøkt.

Den nye plasseringa betyr at avløpet frå kraftstasjonen vil kome ut i hølen ved vandringshinderet for sjøaure. Dette er i tråd med tilrådinga vår i høyringsfråsegna 2.10.2018. Det vil dermed ikkje vere nødvendig å utgreie konsekvens og moglege avbøtande tiltak for leveområda for sjøaure ytterlegare.

Vi minner om behovet for omløpsventil i kraftstasjonen, og at vi også tilrådde at kraftverksavløpet bør etablerast slik at det vert tilrettelagt for gyting avløpshølen. Det bør nyttast fiskefagleg kompetanse for å kvalitetssikre dette tiltaket.

Med helsing

John Anton Gladsø
seniorrådgjevar

Eyvin Søltnæs
seniorrådgjevar

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift.

Kopi: Stryn kommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Miljødirektoratet