



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Glommens og Laagens Brukseierforening
Postboks 1209,
2605 LILLEHAMMER

Vår dato: 20.04.2018
Vår ref.: 201833847-2
Arkiv: 312
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Erlend Støle Hansen
22959826/esha@nve.no

Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Aursunden i Glommavassdraget i Røros

Vi viser til søknad fra Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Aursunden.

Om søknaden

NVE har mottatt søknaden på e-post datert 20.4.2018.

«Røros E-verk har siden 3. april jobbet med forsterking av dammen i Røstefoss kraftverk for å oppfylle pålegg i forbindelse med damforskrift. De er godt i gang med arbeidet og har bygget en provisorisk vei over elva, med flere rør under for å drenere vannet. Det har siden 3. april vært tappet minstetapping på 8 m³/s fra Aursunden for å muliggjøre arbeidet. Vannstanden i Aursunden har i arbeidsperioden ligget ned mot 685,30 m (10 cm over LRV). De siste dagene har mildvær med på følgende smelting og lokaltilsig mellom Aursunden og Røstefossen medført at vannføringen ved Røstefossen har økt fra ca. 9 til ca. 14 m³/s, og det er nå bare 10 cm fra vannspeilet og opp til anleggsveien.

Vi søker derfor om å redusere tappingen fra Aursunden ned mot 3 m³/s fra i dag og i neste uke for å unngå vann opp på anleggsveien slik at boring og gysing av fjellbolter på terskelen kan fullføres.

Det er ikke uvanlig at det tappes under 8 m³/s fra Aursunden på denne tiden av året, da reglementet tillater tapping lik tilsig nå vannstanden i Aursunden er lavere enn 686,05 m.»

Høring

På grunn av tiltakets umiddelbare nødvendighet og begrensede virkninger har vi ikke funnet grunn for en høring. NVE har vært i kontakt med Røros kommune som ikke har innvendinger mot at søknaden godkjennes. NVE har forsøkt å nå Fylkesmannen i Trøndelag for å avklare deres syn på saken, uten at dette har lyktes.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

NVEs vurdering

Tillatelse til reguleringer av Aursunden med tilhørende manøvreringsreglement for Glomma ble gitt ved kgl. res. av 13 mai 1921. I henhold til manøvreringsreglementet skal det blant annet slippes en minstevannføring fra Aursunden på 8 m³/s.

GLB søker om å fravike minstevannføringskravet fra Aursunden på en periode på inntil 8 dager mellom 20.4.2018-27.4.2018 for å utføre nødvendig arbeid på dam ved Røstefoss kraftverk. NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet. NVE ser nødvendigheten av at arbeidet utføres. NVE mener konsekvensene for allmenne interesser er begrenset siden snøsmeltingen i området har startet, og at dette sammen med slipp på minst 3 m³/s vil sikre vannføring på strekningen.

NVE mener det er viktig at den reduserte tappingen ikke vil øke flomfaren i vesentlig grad. GLB oppgir at en reduksjon i tappingen fra Aursunden fra 8 til 3 m³/s fra i dag (20.4) og til og med fredag 27. april medfører en økt vannstand i Aursunden på i underkant av 10 cm.

Videre informerer GLB om at det er under 90 % av normale snømengder i Aursundens nedbørfelt, og GLBs scenariokjøringer gir liten sannsynlighet for flomtapping fra Aursunden før midten av juni (1 av 34 år) uavhengig av om det tappes 3 m³/s eller 8 m³/s kommende uke. Med bakgrunn i dette mener NVE at en reduksjon i tappingen fra Aursunden fra 8 m³/s til 3 m³/s i den omsøkte perioden vil ha lite å si for flomutviklingen i Aursunden og vassdraget nedenfor.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og av relativ kort varighet. Det anses også som et nødvendig tiltak for å sikre forsvarlig drift av Røstefossen kraftverk. NVE kan ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Ut fra de foreliggende opplysninger kan ikke NVE se at det omsøkte tiltaket er til nevneverdig skade for noen kjente allmenne interesser.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Glommens og Laagens Brukseierforening kan redusere slipp av minstevannføring fra Aursunden til 3 m³/s i perioden 20-27.4.2018. Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Slipp av minstevannføring fra Aursunden i perioden skal ikke være lavere enn nødvendig for å utføre arbeidene ved dammen i Røstefossen kraftverk.
- Perioden med fravik fra manøvreringsreglementet må gjøres så kort som mulig. Slipp av normal minstevannføring skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Det skal føres protokoll over vannføringen i det tidsrommet den fraviker minstevannføringskravet. Dette skal kunne fremlegges for NVE på forespørsel.
- Alle vannføringssendringer skal skje med myke overganger.
- NVE forutsetter at GLB har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Øystein Grundt
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Trøndelag
Glommens og Laagens Brukseierforening - Vassdragsvakt
Hedmark fylkeskommune
Os kommune (Hedmark)
Rørørs kommune
Trøndelag fylkeskommune