

SKAGERAK KRAFT AS
Postboks 80
3901 PORSGRUNN

Vår dato: 17.12.2018
Vår ref.: 201834339-5
Arkiv: 641
Deres dato: 02.11.2018
Deres ref.:

Saksbehandler:
Ragnhild Aker Nordeng
22959845/rakn@nve.no

Vedtak: Overtredelse av systemansvarforskriften § 14 Skagerak Kraft AS

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fatter vedtak om at Skagerak Kraft AS har brutt forskrift om systemansvar i kraftsystemet (systemansvarforskriften) § 14 ved å idriftsette anlegg uten godkjenning fra systemansvarlig. Etter en helhetsvurdering har vi kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vedtak

I henhold til forskrift av 7. mai 2002 nr. 448 om systemansvaret i kraftsystemet §§ 14 og 26a fatter NVE følgende vedtak:

1. Skagerak Kraft AS har i forbindelse med idriftsettelse av Sundsbarm kraftverk etter endringer i 2013 ikke fulgt systemansvarforskriften § 14 første ledd.
2. Det ilegges ikke overtredelsesgebyr.

Sakens bakgrunn

Den 24. april 2018 mottok vi en kopi av vedtak om idriftsettelse av Sundsbarm kraftverk fra Statnett som systemansvarlig. I vedtaket kommer det frem at anlegget ble idriftsatt etter endringer uten godkjenning fra systemansvarlig. Saken gjelder utskifting av magnetiseringsutstyr og spenningsregulator i 2013. Systemansvarlig mener dette er et brudd på systemansvarforskriften § 14 første ledd og har derfor sendt et kopi av vedtaket til NVE. Søknad om godkjenning ble oversendt til systemansvarlig 25. januar 2018.

I brev av 2. november 2018 skriver dere at systemansvarlig ikke ble informert delvis fordi dere hadde dårlig tid i forbindelse med utskiftingen, men også at dere ikke hadde god nok kjennskap til hvilke anlegg som krever godkjenning. Videre skriver dere at dere har innført sjekklister for myndighetskrav i den interne prosjektmodellen, slik at systemansvarforskriften § 14 vil bli fulgt ved fremtidige endringer i eksisterende eller idriftsettelse av nye anlegg.

Vedtak om idriftsettelse av Sundsbarm kraftverk datert 24. april 2018 ble sendt fra systemansvarlig til Skagerak Energi AS. Det er imidlertid Skagerak Kraft AS som har svart på NVE sitt brev «NVE ber om

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

informasjon», og det er Skagerak Kraft AS som eier Sundsbarm kraftverk. NVE retter derfor vedtaket til Skagerak Kraft AS.

NVE sin vurdering av om det foreligger brudd på regelverket

Etter systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg i regional- og transmisjonsnett når andre konsesjonærer blir berørt av endringen. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke settes i drift uten vedtak fra systemansvarlig.

Konsesjonær bør informere systemansvarlig så tidlig som mulig slik at systemansvarlig har en reell mulighet til å stille ytterligere krav til anlegget. Det er dermed ikke tilstrekkelig å søke kun få uker før idriftsettelse.

På bakgrunn av informasjon mottatt fra systemansvarlig og fra dere, legger vi til grunn at anleggsendringen berører andre konsesjonærer og at det ble satt i drift uten godkjenning av systemansvarlig. Dere har dermed ikke fulgt systemansvarsforskriften § 14 første ledd.

Konsekvenser av brudd på forskriften

Etter systemansvarsforskriften § 26a, kan det ilegges overtredelsesgebyr for brudd på § 14. Det foreligger ingen plikt til å ilegge slikt gebyr, dette avgjøres etter et skjønn. I vurderingen har vi lagt vekt på at dette er første overtredelse. Vi har også lagt vekt på at dere har oppdatert rutineene deres for etterlevelse av systemansvarsforskriften § 14. Vi har derfor kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vi forutsetter at dere i fremtiden følger opp systemansvarsforskriften § 14 i samsvar med de nye rutineene, og sender informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Som et minimum skal nye anlegg ikke settes i drift før systemansvarlig har godkjent tiltaket. Ved fremtidige overtredelser av systemansvarsforskriften § 14 vil vi vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr. NVE avslutter med dette saken.

Klageadgang

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen 14. januar 2019. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no. Se nærmere om krav til klagen i forvaltningsloven [kapittel VI](#).

Ta gjerne direkte kontakt med vår saksbehandler dersom dere har spørsmål.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Ragnhild Aker Nordeng
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

