

Norges vassdrags- og energidirektorat
Seksjon for vassdragskonsesjoner
Postboks 5091, Majorstuen
0301 Oslo

Deres ref.
NVE201834575

Deres dato

Arkivnr.

Vår ref.
Torbjørn Sneve

Narvik, 15.05.2019

Sørfjord pumpe, kommentar til høringsuttalelser

Vi viser til innkomne høringsuttalelser for konsesjonssøknad vedrørende Sørfjord pumpe. Det er kommet inn 4 uttalelser, Fylkesmannen, fylkeskommunen, FNF og to privatpersoner.

Fylkesmannen sier det er moderate naturverdier som blir berørt av tiltaket og peker på at manglende slipp av minstevannføring om vinteren ikke er i tråd med naturmangfoldloven og vannressursloven. For øvrig ingen spesielle merknader.

Fylkeskommunen anbefaler konsesjon og peker på at det kreves slipp av minstevannføring hele året. Det bør opprettes dialog med reindriften med henblikk på rein i området. Videre pekes det på tiltakets virkning på Grenseleden, foreslått nasjonalpark og aktsomhetsplikten etter bestemmelsene i kulturminneloven.

FNF går i mot tiltaket med begrunnelse av sumvirkning, påvirkning på anadrom strekning samt at kunnskapsgrunnlaget er mangelfull.

To privatpersoner viser også til gamle rapporter og mangelfulle undersøkelser.

Nordkraft mener det ser ut for at flere av høringspartene behandler prosjektet som vesentlig større enn det er. Dette ut fra kommentarer til påvirkning på mulig fremtidig nasjonalpark, reindrift, grenseled m.v. Vi viser til at tiltaket består av nedgravd kum for pumpe og nedgravd pumpeledning til Kjerringvatn. Kabler blir gravd i veier og i rørgrøft til pumpa. Prosjektet er lokalisert midt i Sørfjord vindpark som nå er under bygging (20 km vei og 23 møller). Disse inngrepene vil dominere og gjøre at pumpekum og grøftettrassé tilnærmet ikke vil kunne observeres med mindre man vet at de er der. Anleggsarbeidene vil skje over et par uker om sommeren med bruk av et par gravemaskiner. I forhold til øvrig aktivitet i området vil dette ikke påvirke eventuell rein som oppholder seg der.

Det hevdes at mange rapporter er av eldre dato. Noe er av eldre dato, noe er helt nytt fra prosessen med vindparken. De eldre rapportene er vurdert av fagpersonell uten å avdekke feil og er benyttet som supplement til de gjennomførte undersøkelser.

Vi sammenfatter uttalelsene til å peke på det forhold at det ikke er foreslått minstevannføring om vinteren. Vi er enig i dette og fylkesmannens merknad til dette.

NORDKRAFT AS

POSTADRESSE: Postboks 55, 8501 Narvik
BESØKSADRESSE: Teknologiveien 2, 8517 Narvik

TELEFON: 08517
post@nordkraft.no

WEB: www.nordkraft.no
FORETAKSNR: 986 947 884 MVA

Ut fra dette og vurdering av de hydrologiske kurvene for årstilsiget, har vi kommet frem til å foreslå at det i vilkårene settes krav om at pumpa ikke skal være i drift i perioden 01.12 – 15.04 og at det slippes fast 30 l/s resten av året.

Med hilsen
Nordkraft Prosjekt AS



Torbjørn Sneve
Sjef prosjektutvikling vann

NORDKRAFT AS

POSTADRESSE: Postboks 55, 8501 Narvik
BESØKSADRESSE: Teknologiveien 2, 8517 Narvik

TELEFON: 08517
post@nordkraft.no

WEB: www.nordkraft.no
FORETAKSNR: 986 947 884 MVA