

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 - Majorstua

0301 OSLO

Deres referanse
201835104

Saksbehandler
Tore Sollibråten

Vår referanse
17/00371-11

Dato
06.05.2019

Rendalen kraftverk - søknad om planendring - kommentarer til høringsuttalelse

Vi viser til e-post fra NVE av 12. og 16. april i år angående søknad om planendring for Rendalen kraftverk.

Kommentarer til høringsuttalelse

Det er kommet inn en høringsuttalelse i saken, og denne er fra Fylkesmannen i Innlandet (FM), datert 1.04.2019. GLB forstår FM slik at det gis støtte til den omsøkte løsningen, hvor en oppgradering av aggregat R1 skal erstatte dagens løsning med omløpsventil i kraftverket. FM påpeker imidlertid at dersom den prioriterte løsningen forventes å medføre økt forekomst av brå vannføringsendringer (også kortvarige) så er det FM sitt syn at kraftverket fortsatt bør ha omløpsventil.

Med utgangspunkt i dagens etablerte praksis ved drift av Rendalen kraftverk vil GLB påpeke at løsningen med oppgradert R1, til erstatning for dagens omløpsventil, ikke medfører økt forekomst av brå vannføringsendringer.

For å øke sikkerheten for at R1 er tilgjengelig, i tilfelle utfall på R2, startes R1 regelmessig.

Utfyllende opplysninger og presiseringer jf. NVEs e-poster av 12. og 16. april

- Formulering om hvilke scenario som er vurdert med hensyn på om vassdraget er islagt eller ikke, så er formuleringen i kapittel 4 «*Tre ulike alternativer er vurdert med tanke på risiko for vann over dam på Høyegga når vassdraget er islagt*» noe forenklet. I kapittel 8 fremkommer det imidlertid at konsekvenser ved utfall av Rendalen kraftverk er vurdert både med hensyn på islagt og isfri situasjon.

En brå vannføringsøkning forbi dammen på Høyegga med islagt vassdrag, innebærer fare for å utløse isgang i Glomma nedstrøms Høyegga. Formuleringen i kapittel 4 er et uttrykk for at formålet med omløp forbi Rendalen kraftverk hovedsakelig er for å redusere fare for isgang i Glomma.

NB! Ved svar på dette brevet benyttes referanse: **17/00371-11**

- Angående kapittel 5.3 i søknad og «kontroll og vern»:
 - o Vernutrustning er elektriske og mekaniske vern som beskytter stasjonen ved feil. Eksempler på vern er:
 - Generatorvern
 - Transformatorvern
 - Rusevern
 - Linjevern

I Rendalen 1 er både kontrollanlegget og vernene gamle og modne for utskifting.

Med vennlig hilsen

Glommens og Laagens Brukseierforening

Gaute Skjelsvik
Adm. direktør

Tore Sollibråten
Miljørådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.