

YMBER AS
Bjørkløysvingen 3
9152 SØRKJOSEN

Vår dato: 18.12.2018
Vår ref.: 201835304-5
Arkiv: 641
Deres dato: 04.10.2018
Deres ref.: 18/00616-4

Saksbehandler:
Ragnhild Aker Nordeng
22959845/rakn@nve.no

Vedtak: Overtredelsen av systemansvarsforskriften § 14 Ymber AS

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fatter vedtak om at Ymber AS har brutt forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (systemansvarsforskriften) § 14 ved å idriftsette anlegg uten godkjenning fra systemansvarlig. Etter en helhetsvurdering har vi kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vedtak

I henhold til forskrift av 7. mai 2002 nr. 448 om systemansvaret i kraftsystemet §§ 14 og 26a fatter NVE følgende vedtak:

1. Ymber AS har i forbindelse med idriftsettelse av Småvatna kraftverk etter endringer i anlegget i 2015 ikke fulgt systemansvarsforskriften § 14 første ledd.
2. Det ilegges ikke overtredelsesgebyr.

Sakens bakgrunn

Den 29. mai 2018 mottok vi en kopi av vedtak om idriftsettelse av Småvatna kraftverk fra Statnett som systemansvarlig. I vedtaket kommer det frem at anlegget ble idriftsatt i 2015 uten godkjenning av systemansvarlig. Systemansvarlig mottok søknad om godkjenning 25. april 2018. Systemansvarlig mener dette er et brudd på systemansvarsforskriften § 14 første ledd og har derfor sendt et kopi av vedtaket til NVE. Tiltaket gjelder utskifting av turbinregulator på eksisterende anlegg.

I brev av 4. oktober 2018 skriver dere at systemansvarlig ikke ble informert fordi dere ikke var oppmerksomme på at man skal søke om godkjenning for denne typen anlegg. Videre skriver dere at dere har gjennomført intern tiltak slik at systemansvarsforskriften § 14 vil bli fulgt ved fremtidige endringer i eksisterende eller idriftsettelse av nye anlegg.

NVE sin vurdering av om det foreligger brudd på regelverket

Etter systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg i regional- og transmisjonsnett når andre konsesjonærer blir berørt av endringen. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke settes i drift uten vedtak fra systemansvarlig.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Konsesjonær bør informere systemansvarlig så tidlig som mulig slik at systemansvarlig har en reell mulighet til å stille ytterligere krav til anlegget. Det er dermed ikke tilstrekkelig å søke kun få uker før idriftsettelse.

På bakgrunn av informasjon mottatt fra systemansvarlig og fra dere, legger vi til grunn at tiltaket berører andre konsesjonærer og at det ble satt i drift uten godkjenning av systemansvarlig. Dere har dermed ikke fulgt systemansvarsforskriften § 14 første ledd.

Konsekvenser av brudd på forskriften

Etter systemansvarsforskriften § 26a, kan det ilegges overtredelsesgebyr for brudd på § 14. Det foreligger ingen plikt til å ilegge slikt gebyr, dette avgjøres etter et skjønn. I vurderingen har vi lagt vekt på at dette er første overtredelse. Vi har også lagt vekt på at dere har gjennomført interne tiltak for etterlevelse av systemansvarsforskriften § 14. Vi har derfor kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vi forutsetter at dere i fremtiden følger opp systemansvarsforskriften § 14, og sender informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Som et minimum skal nye anlegg ikke settes i drift før systemansvarlig har godkjent tiltaket. Ved fremtidige overtredelser av systemansvarsforskriften § 14 vil vi vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr. NVE avslutter med dette saken.

Klageadgang

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen 14. januar 2019. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no. Se nærmere om krav til klagen i forvaltningsloven [kapittel VI](#).

Ta gjerne direkte kontakt med vår saksbehandler dersom dere har spørsmål.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Ragnhild Aker Nordeng
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

Statnett SF
YMBER AS v/Elin Kaasen
YMBER AS v/Erling S Martinsen

