



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Bråtåelva kraftverk
v/ Ola Petter Nordraak, Vestsidevegen 570
2860 HOV

Vår dato: 25.10.2018
Vår ref.: 201835933-6
Arkiv: 311
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Anne Johanne Rognstad

NVE gir tillatelse til endret inntaks- og kraftstasjonsplassering for Bråtåelva kraftverk, Søndre Land kommune i Oppland

Bakgrunn

Lars Nordraak og Øivind Tandberg fikk 15.09.2008 konsesjon etter vannressursloven § 8 til bygging av Bråtåelva kraftverk i Bråtåelva i Søndre Land kommune i Oppland. På bakgrunn av klage fra konsesjonær ga NVE ny konsesjon 28.01.2009 med krav om minstevannføring på 20 l/s hele året. I vedtak av 09.05.2014 ble det gitt utsettelse på byggefristen til 28.01.2019.

Nordraak og Tandberg finner ikke økonomi til å realisere prosjektet i henhold til konsesjonen og de opprinnelige planene, og de søker derfor om en planendring for å kunne realisere prosjektet.

Planendringssøknaden

Planendringen omfatter å flytte inntaket fra kote 385 til kote 395, samt flytte kraftstasjonen fra kote 145 til kote 177. Videre søkes det om å øke rørdiameteren fra 300 mm til 500 mm. Dette vil bidra til å minske falltapet, og middelproduksjonen øker fra 1,6 til 1,9 GWh/årlig. Slukeevnen og minstevannføringen skal ikke endres.

Ved å flytte inntaket lenger opp i elven må rørgaten legges om i den øvre delen. Slik planene er lagt fram unngår man på denne måten fysiske inngrep i bekkekloften, og den planlagte rørgatetraseen er dermed mindre sidebratt enn de opprinnelige planene.

Høring og behandlingsprosess.

Saken ble sendt på begrenset høring den 14.09.2018 til kommunen, Oppland fylkeskommune Fylkesmannen i Oppland, Oppland JFF, FNF Oppland og Naturvernforbundet i Oppland. Høringsfristen var 12.10.2018. NVE var på befaring den 15.10.2018 sammen med søker, grunneiere og kommunen.

Det er kun kommunen som har uttalt seg i saken, og nedenfor følger en oppsummering av høringsuttalelsen. For fullstendig innhold i høringsuttalelsen viser vi til våre nettsider.

Søndre Land kommune (18.10.2018) mener at så langt de er opplyst i saken ser de ikke at endringene vil medføre konflikter knyttet til miljø, friluftsliv, landskap eller arealbruken for øvrig i området.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Kommunen understreker at endringen heller ikke vil berøre landbruksinteressene negativt. Kommunen mener at kraftverket vil kunne styrke næringsgrunnlaget på landbrukseiendommene til søkerne. Imidlertid mener kommunen at det bør utredes hvorvidt kraftstasjonen generer støy over akseptabelt nivå i forhold til eksisterende bebyggelse i nærheten og hvordan støyen i så fall kan reduseres. Videre mener kommunen at det er viktig at kraftstasjon, rørgatetrasé og inntaksdam får en god visuell utforming. Prosjektet ligger i arealformålet LNFR i kommuneplanens arealdel fra 2016, og kommunen opplyser om at det vil utløse dispensasjonsbehandling i forhold til Plan- og bygningsloven. Dette gjelder også planlagt vei til kraftstasjonen. Kommunen mener derfor at Statens vegvesen bør kontaktes vedr. avkjørselstillatelse fra fylkesvegen før dispensasjonsbehandlingen.

NVEs vurdering

Planendringen vil føre til noe økt produksjon i anlegget, og vil derfor kunne øke lønnsomheten i prosjektet. Samtidig mener søker at prosjektet blir lettere og billigere å bygge, ved å unngå arbeid i bekkekløften. NVE har ikke gjort egne vurderinger av økonomien i prosjektet, men vi slutter oss til at anlegget trolig er billigere å bygge ut fra hva vi selv kunne observere under befarings.

Siden slukeevnen og minstevannføringen er den samme som konsesjonsgitt vil planendringen ikke føre til endringer i dager uten produksjon eller dager med overløp.

Biologisk mangfold

Utbyggingsplanene for Bråtåelva kraftverk berører en bekkekløft som i Miljødirektoratets kartløsning «Naturbase» er kategorisert som en svært viktig bekkekløft og bergvegg av A-verdi. Inntaket er planlagt øverst i denne bekkekløften i de opprinnelige planene. Det søkes nå om å flytte inntaket lenger opp i elven til kote 395. I Naturbase er bekkekløften avgrenset mellom ca. kote 210 og 390. Inntaket er planlagt på oversiden av eksisterende veibru som ligger på ca. kote 390, altså ovenfor bekkekløftavgrensningen. Kraftstasjonen er planlagt på kote 177, nedenfor bekkekløftavgrensningen.

Slik rørgatetraseen er tegnet inn på kartet skal den øvre delen av rørgaten legges om i forhold til de opprinnelige planene. I den nedre delen vil rørgaten bli kortere enn opprinnelige planer. I den øvre delen av rørgatetraseen skal rørgaten legges i randsonen av bekkekløftavgrensningen, og det er ikke planlagt inngrep innenfor bekkekløftavgrensningen. Utover dette er det ingen endringer i rørgatetraseen.

Det er kartlagt totalt 20 forskjellige arter av sopp, mose og lav i influensområdet, hvorav 12 finnes i den norske rødlista 2015. En av disse er kategorisert som «sterkt truet» (huldrestry), to er i kategorien «sårbar» (trådrag og svøpfellmose) og ni andre er kategorisert som «nær truet». NVE gjorde søk i Naturbase og Artskart den 22.10.2018 og der er ikke gjort registreringer av rødlistede arter i områdene som omfattes av planendringene. NVE mener allikevel at kraftverket er planlagt i et område som har et stort potensiale for funn av rødlistede arter. Samtidig merker NVE seg at de fysiske inngrepene nå er flyttet ut av bekkekløftavgrensningen, hvor også potensialet for sjeldne arter er mindre. Med bakgrunn i dette mener NVE at de omsøkte endringene vil forbedre prosjektet sammenlignet med det konsesjonsgitte alternativet.

Forholdet til naturmangfoldloven

Det har ikke kommet nye opplysninger om naturmangfoldet i saken. Søknaden har vært på høring hos lokale og regionale myndigheter uten at det har kommet opp nye momenter i saken. Kunnskapen om naturmangfoldet og effekter av eventuelle påvirkninger er basert på den informasjonen som er lagt frem i planene, høringsuttalelse samt NVEs egne erfaringer. Etter NVEs vurdering er planendringen tilstrekkelig opplyst til å kunne fatte vedtak og for å vurdere tiltakets omfang og virkninger på det biologiske mangfoldet. Samlet sett mener NVE at kunnskapsgrunnlaget er godt nok utredet, jf.

naturmangfoldloven § 8. Etter vårt syn vil planendringene ikke være i konflikt med naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Landskap

NVE var på befaring av området den 15.10.2018 og kan ikke se at planendringen vil føre til inngrep som vil gi tilleggsbelastning på landskapet sammenlignet med de opprinnelige planene. Ved å flytte inntaket ut av bekkekløften vil øvre del av rørgatetraseen legges utenfor bekkekløften, og dermed gå i et mindre skråbratt terreng. NVE har erfaring med at rørgate som legges i skråbratte helninger ofte fører til store inngrep, og mener derfor at omlegging av flytting av inntaket og omlegging av rørgatetraseen i denne saken vil føre til mindre inngrep i det øvre partiet av tiltaksområdet.

Annet

Kommunen skriver i sin høringsuttalelse at de mener at forholdet til støy fra kraftstasjonen må vurderes. Det er lite bebyggelse i område, og nærmeste hus ligger ca. 150 m fra kraftstasjonsplasseringen. Denne eiendommen er ikke synlig fra der kraftstasjonen er planlagt, og kraftstasjonen vil ligge i en forsenkning i terrenget. NVE vurderer støy til å være lite problematisk i denne saken.

NVEs Konklusjon

NVE mener at den omsøkte planendringen ikke vil medføre vesentlige endrede virkninger for allmenne og private interesser utover det som allerede er konsesjonsgitt.

NVE gir Lars Nordraak og Øivind Tandberg tillatelse etter vannressursloven § 8 til å flytte inntaket og kraftstasjonen til Bråtåelva kraftverk til hhv. kote 395 og 177. Det gis også tillatelse til å legge om rørgaten i henhold til planendringssøknaden og øke rørdiameteren til 500 mm. Produksjonen vil øke med ca. 0,3 GWh/år, samtidig som ulempene for allmenne interesser etter vårt syn er små.

Øvrige vilkår i konsesjon av 28.1.2009, med tilhørende merknader, forblir uendret.

NVE minner om at det må søkes dispensasjon fra kommunens kommuneplan og tillatelse fra Statens vegvesen om endret bruk av jordbruksveg.

Klageadgang

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jmfør forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.



Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Øystein Grundt
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

EINAR SOFIENLUND
Fylkesmannen i Oppland
Oppland fylkeskommune
SØNDRE LAND KOMMUNE