

Norges vassdrags- og energidirektorat NVE  
Postboks 5091, Majorstua  
0301 OSLO

Mosjøen : 19.10.2018  
Vår ref. : 18-8152  
Arkiv :  
Deres ref.: 201835963-4

## Høringsuttalelse - forslag til endrede KILE-satser

Vi henviser til brev fra NVE datert 07.09.2018 (NVEs ref. 201835963). Helgeland Kraft Nett har følgende kommentarer til de foreslåtte kostnadsfunksjonene i høringsdokument nr. 9/2018:

Det er en trykkfeil i tabellen for de foreslåtte kostnadsfunksjonene, ved kundegruppen "Handel og tjenester", som i likhet med fire andre kundegrupper er KPI-justert. For intervallet 4 - 8 timer står det et "fastledd" på 572,2. Det korrekte skal være 527,2, gitt forutsetningene som er omtalt.

Vi setter spørsmålstegn ved om det er nødvendig å operere med annen inndeling av varighetsintervaller for kundegruppen husholdnings ulike kostnadsfunksjoner enn varighetsintervallene til de øvrige kundegruppene, noe som kompliserer både forskriftstekst og nødvendige beregningsprosedyrer. Som NVE selv viser i figur 3 (side 11) i høringsdokumentet (nr. 9/2018) - og som vi har fått bekreftet ved selv å gjøre en grov sjekk - så er grafen relativt jevnt stigende med avbruddsvarigheten. Med den usikkerheten som uansett hefter ved kostnadsfesting av avbrudd spør vi om hensikten med de endrede kostnadene kunne vært oppnådd (evt. tilnærmet) like godt via de fem varighetsintervallene som brukes for de øvrige kundegruppene.

Til slutt setter vi også et lite spørsmålstegn ved kundegruppen husholdnings kostnadsfunksjoner for relativt kortvarige avbrudd, spesielt under 1 minutt, hvor KILEn i høringsforslaget er omtrent 8-doblet i forhold til dagens satser.

Med hilsen  
Helgeland Kraft Nett AS

Gisle Terray  
Avd.ing.