

Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE  
Postboks 5091 Majorstuen  
0301 Oslo

Sted:  
Trondheim

Dato:  
11.04.2019

Vår ref:  
Deres ref:

19/00601-2  
dkj

## **Høring av søknad om bygging av Kjelstadfossen kraftverk i Selbu kommune**

TrønderEnergi Nett (TEN) har mottatt søknad om konsesjon til Kjelstadfossen kraftverk i Selbu kommune i Trøndelag til høring.

Kjelstadfossen kraftverk er planlagt tilknyttet samme forbindelse som Prestfossen kraftverk, til Selbu transformatorstasjon. Anlegget i stasjonen må utvides med ett 22 kV felt for å ta imot denne krafta. Det vil bli belastet anleggsbidrag for etableringen i henhold til gjeldende regelverk.

Konsesjonen for Prestfossen kraftverk er hos OED til behandling. TEN forutsetter at Kjelstadfossen kraftverk knyttes til en egen produksjonsradial også dersom Prestfossen ikke blir etablert.

Transformator T1 i Selbu transformatorstasjon har kapasitet til å ta imot inntil ca. 8 MW ny småkraft. Innmating ut over dette kan utløse behov for større transformeringskapasitet.

Med vennlig hilsen  
**TrønderEnergi Nett AS**

Hilde Stangeland  
Nettanalytiker

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er elektronisk godkjent i henhold til interne rutiner.*