

NVE
Postboks 5091
0301 OSLO

Vår ref.: /HH

Deres ref.:Høring Kjelstadfossen

Dato: 17.06.2019.

Kommentarer til høringsuttalelser til søknad om bygging av Kjelstadfossen kraftverk – Selbu Energiverk AS - Selbu kommune

Kommentarer følger til høringsuttalelser fra følgende selskap og organisasjoner:

- Trøndelag fylkeskommune
- Trønderenergi Nett AS
- Sametinget
- Naturvernforbundet i Trøndelag
- Trondheim Kajakklubb og NTHUI Padling
- Fylkesmannen i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune

Har ingen spesielle merknader til det aktuelle tiltaket.

Trønderenergi Nett AS

Har merknad til at kraftverket må knyttes til en egen produksjonsradial, dersom ikke Prestfossan kraftverk blir etablert, og at det dermed ikke kan benyttes felles radial.

Sametinget

Har ingen spesielle merknader til planforslaget.

Naturvernforbundet

Her fremheves det at Garbergelva som helhet har verdi. Selve verneverdiene er beskrevet i tidligere utredninger. Vernet vassdrag er likevel tilknyttet de øvre deler av vassdraget, og er mindre gjeldende i området rundt Kjelstadfossen.

Ang. at det er manglende undersøkelser på sydlig side, så er det vurdert potensiale for verdier for naturmangfold gjennom observasjon fra avstand. Potensialet for arter er inkludert i verdivurdering. Dette er i sin helhet utført av Sweco.

Trondheim Kajakklubb og NTNUI Padling

V i er enige med kajakklubben i at kvaliteter til fossen vil forsvinne. Samtidig er det et meget lite antall padlere som benytter selve fossefallet i Kjelstadfossen gjennom året. Nedstrøms fossen er terrenget så flatt og bredt at dette er tilnærmet unyttbart for padling utenom flomperioder.

- Det kan vurderes muligheter for etablering av trygg take – out oppstrøms dammen hvis dette er gjennomførbart, evt. i samarbeid med Trondheim Kajakklubb og NTNUI Padling.
- Vannmåleren "Kjelstad" vil miste sin effekt, og vil dermed bli flyttet, og tilgjengeliggjort, som en konsekvens av utbygging.
- Det vil utvises aktsomhet ved anleggsarbeider mht. anlegning av rørgate, sprengning av fjell og felling av trær.

Fylkesmannen i Trøndelag

Her er vi ikke enig i at en ødelegger ¼ av viktige funksjonsområder for ørret i elva. Ørret fra Selbusjøen (usikker storørrestamme) kan kun vandre opp til ca. kraftverksområdet. Områdene oppstrøms fra kraftverket på den berørte strekningen, har liten/ingen verdi for ørret, og bidraget til storørrestammen.

Unntaket kan være i noen grad ved utfall ettersom det ikke er omløpsventil. Men det er verd å presisere at det er andre elver enn Garbergelva som er ansett som viktige funksjonselever for den mulige storørrestammen i Selbusjøen, og at det er registrert lite gyting/oppvekst opp mot Kjelstadfossen.

Fylkesmannen har ut fra sine øvrige fagområder, ingen ytterligere merknader til saken.

Med vennlig hilsen
Selbu Energiverk AS



Henning Holt
Adm.Dir.