

HAFSLUND NETT AS
Postboks 990 Skøyen
0247 OSLO

Vår dato: 25.01.2019

Vår ref.: 201838233-4

Arkiv: 447

Deres dato:

Deres ref.: Olav Homme

Saksbehandler:

Øystein Gåserud

48176672, mail: oyg@nve.no

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting– Hafslund Nett AS

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomførte revisjon av Hafslund Nett 30. november 2018. Revisjonen var varslet i brev av 30. august 2018. Vi oversender med dette revisjonsrapporten.

Ved revisjonen fant NVE to avvik og ga en anmerkning. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkning som ble avdekket. Bekreftelse på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister.

NVE varsler om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfrister som er satt.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 18. februar 2019. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, er denne revisjonsrapporten å anse som endelig.

Med hilsen

Ann-Kristin Larsen
Fung. seksjonssjef

Øystein Jakob Gåserud
sjefingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: Revisjonsrapport

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9

7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18

8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B

6800 FØRDE

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Hafslund Nett AS, Org.no. 980489698
Revisjonsdato:	30.11.2018
Sted:	Drammensveien 144, Oslo
Medvirkende fra revidert enhet:	Adm. dir. Kristin Lian Beredskapsleder Even Ungersness Beredskapskoordinator Olav Homme Senioringeniør nettstrategi Asgeir Mjelve Senioringeniør regionalnett prosjekter Johnny Kjørnås,
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Hege Sveaas Fadum Medrevisor Øystein Gåserud Medrevisor Helge Ulsberg Observatør Astri Gillund
Seksjon	Fung. seksjonssjef Ann-Kristin Larsen, TBB

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å kartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til energilovforskriften og beredskapsforskriften, og kontrollere at ROS-analyser, beredskapsplanverk, dokumenterte rutiner og tilgang på ressurser tilfredsstiller kravene.

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- LOV 1990-06-29 nr 50: Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)
- FOR 1990-12-07 nr 959: Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften)
- FOR-2012-12-07-1157: Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften)

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Rutiner for drift, vedlikehold og modernisering av GIS-anlegg
- Tilgang på personell og kompetanse for GIS-anlegg
- Risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplanlegging av GIS-anlegg
- Reparasjonsberedskap av GIS-anlegg
- Sikring av klassifiserte GIS-anlegg

1.4 Funn

To avvik

En anmerking

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerking er: Påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.5 Generelle kommentarer

Selskapet har god oversikt over GIS anleggene. De har redundans etter omkobling i nettet. Dette gir høy driftssikkerhet. I tillegg har selskapet anskaffet reserve koblingskonteinere som kan installeres ved behov for reparasjon. Vi oppfatter at selskapet har god kompetanse på GIS-anlegg.

NVE registrer at selskapet vil inkludere øvelse med reservekonteinere i sin flerårige øvelsesplan. Dette anser vi som positivt.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	bfe § 2-9. Evaluering
Avviket	Selskapet evaluerer ikke alle ekstraordinære situasjoner skriftlig slik at beredskapskompetansen utvikles og at risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner oppdateres.
Dokumentasjon	Det kom frem under revisjonen at ikke alle ekstraordinære situasjoner ble evaluert skriftlig.
Hvordan lukke	Selskapet skal lage et system som sikrer at alle ekstraordinære situasjoner evalueres skriftlig.
Frist for lukking	1.6.2019

Avvik 2	
Krav	bfe § 6-5. Anskaffelser i energiforsyningen
Avviket	Selskapet mangler sikkerhetsavtale med flere av sine leverandører og entreprenører.
Dokumentasjon	Selskapet opplyste at de ikke har sikkerhetsavtale med alle sine leverandører og entreprenører.
Hvordan lukke	Hafslund Nett skal inngå sikkerhetsavtale med alle sine leverandører og entreprenører der dette er relevant.
Frist for lukking	1.6.2019

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	bfe § 4-2. Kompetanse og personell Selskapet bør vurdere å inngå avtale med fabrikanter om reparasjonsberedskap og reservedelsproduksjon/beredskap.