

TRØNDERENERGI NETT AS  
Postboks 9480 Torgarden  
7496 TRONDHEIM

Vår dato: 18.12.2018  
Vår ref.: 201838822-6  
Arkiv: 641  
Deres dato: 25.10.2018  
Deres ref.: 13/00027-6

Saksbehandler:  
Ragnhild Aker Nordeng  
22959845/rakn@nve.no

## Vedtak: Overtredelse av systemansvarsforskriften § 14 - Trønderenergi Nett AS

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fatter vedtak om at Trønderenergi Nett AS har brutt forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (systemansvarsforskriften) § 14 ved å idriftsette anlegg uten godkjenning fra systemansvarlig. Etter en helhetsvurdering har vi kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

### Vedtak

I henhold til forskrift av 7. mai 2002 nr. 448 om systemansvaret i kraftsystemet §§ 14 og 26a fatter NVE følgende vedtak:

1. Trønderenerginett AS har i forbindelse med idriftsettelse etter ombygging på deler av linjen Orkdal – Snillfjord ikke fulgt systemansvarsforskriften § 14 første ledd.
2. Det ilegges ikke overtredelsesgebyr.

### Sakens bakgrunn

Den 4. september 2018 mottok vi en kopi av vedtak om idriftsettelse av anlegget etter ombygging av linjen Orkdal - Snillfjord. I vedtaket kommer det frem at anlegget ble idriftsatt uten godkjenning av systemansvarlig. I forbindelse med rapportering til Fosweb oppdaget Trønderenergi Nett at de ikke hadde søkt om godkjenning før idriftsettelse av anlegget. Søknaden ble sendt til systemansvarlig 20. august 2018. Anlegget ble idriftsatt 15. mars 2013. Systemansvarlig mener dette er et brudd på systemansvarsforskriften § 14 første ledd og har derfor en plikt til å sende kopi av vedtaket til NVE.

I brev av 25. oktober 2018 skriver dere at systemansvarlig ikke ble informert fordi dere ikke hadde gode nok rutiner da feilen skjedde. Det var også uklart om endringen krevde godkjenning fra systemansvarlig. Videre skriver dere at dere har etablert nye rutiner og sjekklister, som blant annet inneholder beskrivelse av systemet rundt systemansvarsforskriften § 14. I ettertid har Trønderenergi Nett også styrket bemanningen for å kunne følge opp rutiner og forbedre disse.

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Abels gate 9  
7030 TRONDHEIM

**Region Nord**  
Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvegen. 1B  
6800 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR

### **NVE sin vurdering av om det foreligger brudd på regelverket**

Etter systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg i regional- og transmisjonsnett når andre konsesjonærer blir berørt av endringen. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke settes i drift uten vedtak fra systemansvarlig.

Konsesjonær bør informere systemansvarlig så tidlig som mulig slik at systemansvarlig har en reell mulighet til å stille ytterligere krav til anlegget. Det er dermed ikke tilstrekkelig å søke kun få uker før idriftsettelse.

På bakgrunn av informasjon mottatt fra systemansvarlig og fra dere, legger vi til grunn at tiltaket berører andre konsesjonærer og at det ble satt i drift uten godkjenning av systemansvarlig. Dere har dermed ikke fulgt systemansvarsforskriften § 14 første ledd.

### **Konsekvenser av brudd på forskriften**

Etter systemansvarsforskriften § 26a, kan det ilegges overtredelsesgebyr for brudd på § 14. Det foreligger ingen plikt til å ilegge slikt gebyr, dette avgjøres etter et skjønn. I vurderingen har vi lagt vekt på at dette er første overtredelse. Vi har også lagt vekt på at dere har oppdatert rutineene deres for etterlevelse av systemansvarsforskriften § 14. Vi har derfor kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vi forutsetter at dere i fremtiden følger opp systemansvarsforskriften § 14 i samsvar med de nye rutineene, og sender informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Som et minimum skal nye anlegg ikke settes i drift før systemansvarlig har godkjent tiltaket. Ved fremtidige overtredelser av systemansvarsforskriften § 14 vil vi vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr. NVE avslutter med dette saken.

### **Klageadgang**

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen 14. januar 2019. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no). Se nærmere om krav til klagen i forvaltningsloven [kapittel VI](#).

Ta gjerne direkte kontakt med vår saksbehandler dersom dere har spørsmål.

Med hilsen

Torfinn Jonassen  
seksjonssjef

Ragnhild Aker Nordeng  
avdelingsingeniør

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Kopi til:



Statnett SF  
TrønderEnergi AS