

NVE – Konsesjonsavdelingen
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo
nve@nve.no

Saksbehandler:
Bård Andreas Selstad Ottesen
baso@nve.no

Brakedal, 24. oktober 2019.

Justering av søknad om konsesjon etter vannressursloven § 8 for tilleggsregulering av Brakedalsvatnet i Bømlo kommune

Brakedal Settefisk AS har hatt konsesjon fra NVE for uttak av vann og regulering av innsjøene i Brakedalsvassdraget siden 20. november 2001. For å sikre vanntilgang til anlegget i særlig tørre perioder, ble det 9. oktober 2018 søkt om tilleggsregulering av Brakedalsvatnet og regulering og overføring av Laukkjærtjørna. Etter synfaring til vassdraget 25. september 2019, frafalles søknad om regulering og overføring av Laukkjærtjørna, siden dette egentlig inngår i nedbørfeltet til Bømlo Vatn og Avlaup sitt kommunale vannverk Hollundsvatnet VBA, der de har alle rettigheter til og behov for dette vannet.

Opprinnelig søknad reduseres herved til søknad etter vannressurslovens §8 om tillatelse til:

- Å heve HRV i Brakedalsvatnet fra 35,3 moh. til 36,3 moh.

Nåværende dam i utløpet av Laukkjærtjørna fjernes/punkteres og erstattes med en ny tett dam i enden av Brakedalsvatnet ved opprinnelig vannskille mellom Brakedalsvassdraget og Hollunds-vassdraget. Det vises til vedlegg frå Rådgivende Biologer AS der skisse for slik dam er presentert. Tiltaket skal gjennomføres i nært samarbeid med Bømlo Vatn og Avlaup.

For Brakedal Settefisk AS



Sigmund Brakedal
Daglig leder

Telefon: 53 42 75 05
Mobil: 95 22 89 31
E-post: sigmund@brakedal.no

Adresse: Brakedal Settefisk AS, 5420 Rubbestadneset