

Numedals-Laugens Brugseierforening

3630 RØDBERG

Vår dato: 06.11.2018

Vår ref.: 201840351-6

Arkiv: 312

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Erlend Støle Hansen

22959826/esha@nve.no

Tillatelse til midlertidig avvik fra manøvreringsreglementet for Rødbergdammen i Numedalslågen i Nore og Uvdal kommune

Vi viser til søknad fra Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) den 29.10.2018 om tillatelse til midlertidig avvik fra manøvreringsreglementet for Rødbergdammen i Nore og Uvdal kommune.

Om søknaden

NVE mottok følgende søknad:

«Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) søker om fornyet tillatelse til midlertidig å avvike fra kravet i manøvreringsreglementet til laveste tillatte vannstand i Rødbergdammen i Nore og Uvdal kommune. Avviket omsøkes for en periode på 14 timer i tiden 12/11 – 16/11 2018.

Bakgrunn for fornyet søknad

Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) viser til søknad av 11/10 2018 og tillatelse fra NVE av 23/10 om tillatelse til midlertidig å avvike fra kravet i manøvreringsreglementet til laveste tillatte vannstand i Rødbergdammen. NLB ser det nødvendig å sende en fornyet søknad der perioden for nedtapping økes til 14 timer for å imøtekomme kravet til gradvis vannstandsending. I tillegg endres perioden til lenger ut i november, da krav om flomdemping gjør at Nore 1, som har utløp i Rødbergdammen, må kjøres fram til 1/11. En stopp i Nore 1 er nødvendig for å få til en effektiv gjennomføring av nedtappingen.

Magasinet Rødbergdammen ligger langs Uvdalselva i Nore og Uvdal kommune. Magasinet er i utløpet til Nore 1 kraftverk og inntaket til Nore 2 kraftverk. Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) er konsesjonær for reguleringen av Rødbergdammen, og Statkraft Energi AS (Statkraft) eier og driver Nore 1 og Nore 2. Statkraft har meldt behov for kortvarig nedtapping av Rødberg dam for å kontrollere funksjonalitet på flomluke i dammen. Det blir nødvendig å senke Rødbergdammen inntil 6 m fra HRV på 365,66 til kote 359,66.»

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Behandling og NVEs vurdering

Grunnet likheten med tiltaket omsøkt 11.10.2018, og NVEs tillatelse 23.10.2018, er denne søknaden ikke sendt på høring. Planlagt tiltak er likt det NVE ga tillatelse til 23.10.2018, bortsett fra at perioden for nedtapping er noe lenger for å overholde krav om gradvis vannstandsending i Rødbergdammen.

NLB søker om å fravike manøvreringsreglementet og LRV i Rødbergdammen ved å senke vannstanden inntil 6 m fra HRV i en periode på 14 timer mellom 24-31.10.2018. Avviket skyldes behov for å kontrollere funksjonalitet på flomluke i dammen. NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Basert på søknad, kontakt med lokale myndigheter og tidligere erfaringer med liknende saker, anser NVE at tiltaket ikke vil gi nevneverdige skader for allmenne interesser, og kan gjennomføres i henhold til bestemmelsene i vannressursloven. NVE viser for øvrig til vurderingene gjort i vårt vedtak av 23.10.2018 om tilsvarende nedtapping av Rødbergdammen.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og av relativ kort varighet. Det anses også som et nødvendig tiltak for å sikre forsvarlig drift av Rødbergdammen. NVE kan ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Numedals-Laugens Brugseierforening kan senke vannstand i Rødbergdammen inntil 6 m fra HRV på 365,66 til kote 359,66 i en periode på 14 timer i tiden 12-16.11.2018. Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannstandsendinger skal skje gradvis.
- Kravet til minstevannføring skal overholdes i hele perioden.
- Perioden med avvik fra manøvreringsreglementet skal gjøres så kort som mulig. Oppfylging til normal vannstand skal settes i gang så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i det tidsrommet den fraviker manøvreringsreglementet. Dette skal kunne fremlegges for NVE på forespørsel.
- Tiltaket skal annonseres på relevante nettsider (f.eks. selskapets hjemmeside og på sosiale medier). Det bes videre om at kommunen kontaktes for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.
- Det berørte området i Rødbergdammen skal inspiseres for å samle opp ev. fisk som havner i avstengte kulper.
- NVE forutsetter at Numedals-Laugens Brugseierforening ordner forholdet til private interesser som eventuelt måtte bli berørt, og at disse varsles i forbindelse med oppstart av tiltaket.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Øystein Grundt
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Buskerud fylkeskommune
Fylkesmannen i Buskerud
Nore og Uvdal kommune
Numedals-Laugens Brugseierforening v/Nils Runar Sporan