

Moelven Bioenergi AS
Postboks 134
2391 MOELV

Vår dato: 06.11.2018
Vår ref.: 201840768-2
Arkiv: 611
Deres dato: 24.10.2018
Deres ref.:

Saksbehandler:
Jørgen Kocbach Bølling
22959854/jboe@nve.no

Moelven Bioenergi AS - Godkjenning av påbygg på varmesentral - Langmoen industriområde i Brumunddal

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir herved Moelven Bioenergi AS tillatelse til å etablere omsøkte påbygg på deres varmesentral i Langmoen industriområde i Brumunddal, Ringsaker kommune. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 5-1, på basis av søknad av 24.10.2018 fra konsulentselskapet Byggplan AS. På basis av søknad av 01.11.2018 fra Moelven Bioenergi AS overfører NVE samtidig gjeldende fjernvarmekonsesjon for anlegget fra Morselskapet Moelven Industrier ASA til Moelven Bioenergi AS. Det er dette selskapet som i dag driver fjernvarmeanlegget i Brumunddal.

Tillatelsen innebærer et påbygg på eksisterende varmesentral på 30,4 m², med høyde 4,8 m. Formålet med påbygget er å kunne etablere en ny matevannstank, for å doble anleggets matevannskapasitet og sikre leveringssikkerhet i anlegget. Tilbygget skal utføres i ubrennbare materialer, med bæresystem i stål, fasade i stålsandwich med steinullsisolasjon, stålplatetak isolert med steinull og asfalt takbelegg. Det oppgis i søknaden at varmesentralen bare har en nabo, Solør Bioenergi Varme AS. I vedlegg til søknaden fremkommer det at Solør Bioenergi AS ikke har merknader til omsøkte endringer av eksisterende varmesentral. Ringsaker kommune er orientert av tiltakshaver om søknaden. I vedlegg til søknaden fremkommer det at heller ikke de har merknader til omsøkte tiltak.

Endringene av varmesentralen på Langmoen gir ikke virkninger for kulturminner og det berører ikke naturmangfold ut over det den eksisterende varmesentral gjør. NVE har på dette grunnlag ikke vurdert saken i henhold til kulturminneloven og naturmangfoldloven. Ettersom tiltaket ikke medfører vesentlige virkninger for naboer, og ettersom verken Solør Bioenergi AS eller Ringsaker kommune har merknader mot tiltaket har NVE ikke vurdert det nødvendig å sende søknaden på høring.

NVEs vedtak

NVE gir i medhold av energiloven § 5-1 Moelven Bioenergi AS konsesjon som omsøkt. Konsesjonen overføres fra Moelven Industrier ASA til Moelven Bioenergi AS uten endringer av anleggets varmeproduiserende installasjoner. NVE legger til grunn at anleggets matevannstanker forvarmer vannet før det går inn i kjelene i anlegget, og konstaterer at anleggets eksisterende matevannstank ikke er spesifisert i gjeldende konsesjon. Matevannstankene har i seg selv ikke installert effekt, og det er etter vår vurdering ikke nødvendig å spesifiser disse installasjonene i den reviderte konsesjonen

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Konsesjonen settes med dagens vilkår. Konsesjonen lastes ned på NVEs nettsted:
www.nve.no/fjernvarme.

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no. Eventuelle klager vil bli sendt SF til uttalelse før saken legges frem for Olje- og energidepartementet.

Vedrørende fjernvarmekonsesjon

Konsesjonær er selv ansvarlig for at alle krav til bygg i teknisk forskrift oppfylles så langt de passer. Dersom det viser seg at anlegget skal bygges vesentlig annerledes enn det som fremgår av søknaden skal dette søkes inn til NVE i form av en detaljplan. Tiltakshaver kan da ikke igangsette byggearbeider, før NVE har tatt stilling til detaljplanen. NVE minner i denne sammenheng om at konsesjonsbehandlede varmesentraler er fritatt kommunal byggesaksbehandling, jfr SAK10 § 4-3 «Unntak fra krav i Plan- og bygningslovgivningen for visse tiltak som behandles etter andre lover».

Fjernvarmeanlegget skal etableres i samsvar med andre aktuelle krav etter energiloven og annen lovgivning. Blant annet nevnes:

Effektoppdekning: Konsesjonær plikter å tilfredsstille NVEs krav til effektoppdekning i fjernvarmenettet, N-1 kriteriet. I dette ligger at største produserende enhet skal kunne falle ut i høylast, uten at anlegget mister evnen til å tilfredsstille fjernvarmenettets effektbehov.

Tilsyn: NVE fører tilsyn med konsesjonspliktige fjernvarmeanlegg, herunder oppfylling av vilkår, drift og vedlikehold av anlegget og beredskap. Tilsynet er gebyrfinansiert.

Utslipp til vann og luft: Fjernvarmeanlegg må drives i samsvar med forurensningslovens krav. Konsesjonær plikter å ta kontakt med Fylkesmannen for å avklare om det er nødvendig med utslippstillatelse etter dette lovverket.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Arne Olsen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

BANE NOR SF
BYGGPLAN AS
EIDSIVA BIOENERGI AS
Fylkesmannen i Hedmark
Hedmark fylkeskommune
Ringsaker kommune
Solør Bioenergi AS



SOLØR BIOENERGI VARME AS
Statens vegvesen - region øst