

**From:** Morten Henrik Kielland  
**Sent:** 1. mars 2019 13:58  
**To:** 'Nils Henrik Johnson'  
**Subject:** Utdypning av kommentarer fra TE - Frøya vindkraftverk

Hei

Som nevnt i telefonsamtalen nettopp har jeg gått gjennom mottatte kommentarer til innkomne høringsuttalelser vedr MTA-planen for Frøya vindkraftverk. Foreløpige behov:

I TEs svar vedr flytting av to turbiner kommer det fram et anslag på 16 – 25 MNOK som følge av produksjonstap (1.11%) og tilleggskrav fra entreprenør. Vi legger til grunn den oppgitte reduserte produksjonen, men det er ønskelig å få noe mer spesifisert hvordan anslaget 16 – 26 MNOK framkommer og spesielt hva tilleggskravene fra entreprenør innebærer.

Det er stort fokus på at størrelse på turbinene fra søknad til detaljplan er endret fra totalhøyde 135 til 180 m. Dette vil måtte bli et tema i vedtaket og her trenger vi et best mulig underlag for vurderinger. Forholdet til fugl ser ut til å være godt ivaretatt gjennom MCs notat. Når det gjelder synlighet og visualisering gir TEs merknader et noe mer begrenset grunnlag. Det vises til anbefalingene fra KUen fra 2003. Utformingen av det anlegget som var grunnlaget for de vurderingene, er ikke den samme som vi etterspør nå.

Den konkrete detaljplanen og visualiseringene bør forlegges en utenforstående med landskapsfaglig kompetanse for vurdering av endringene fra det konsesjonsgitte anlegget fra 2012 sammenlignet med den framlagte detaljplanen. I tillegg til de mottatte visualiseringene bør det gjøres en analyse av endret synlighet av anlegget.

Vi har for øvrig ikke tilgang på den landskapsrapporten fra 2003 som det vises til. Vi ber om å få denne tilsendt.

God helg!

Mvh

Morten Kielland

*Miljøtilsyn  
NVE-RM  
Telf 22959921/ 911 400 79*