

From: fmteakj@fylkesmannen.no
Sent: 25. november 2018 13:43
To: NVE; Roland Erik
Subject: Svar på begrenset høring - søknad om vannstandssenkning under LRV i Grunnåi inntaksmagasin vinteren 2018/19

NVE har mottatt en søknad fra Grunnåi Kraftverk AS om midlertidig tillatelse til å senke vannstanden i Grunnåi inntaksmagasin vinteren 2018/2019. I forbindelse med anleggsarbeidene ved utvidelsen av kraftverket med et nyttaggregat må det renskes for å få satt bjelkestengsel ved inntaket.

Grunnåi Kraftverk ber om at inntaksmagasinet kan tømmes i en periode fra 10.12.2018 til 01.04 2019. Det er sikkerhetsmessige vurderinger som legges til grunn for å senke magasinet i forbindelse med skifte av aggregat. Det søkes om å la Grunnåi renne fritt gjennom bunntappeløpet i den omsøkte perioden.

Fylkesmannen er av den oppfatning at almene interesser i liten grad blir berørt i forbindelse med omsøkt nedtrapping og ombygging. Vi regner med at nødvendige sikkerhetstiltak og miljø blir ivaretatt i anleggsperioden.

Hilsen

Arne Kjellsen

senioringeniør

Fylkesmannen i Telemark

miljøvernavdelingen