



Statens vegvesen

NVE – Region nord
Kongensgt. 14–18
8514 NARVIK

Behandlende enhet:
Region nord

Saksbehandler/telefon:
Sesselja Jonsdottir / 91127144

Vår referanse:
19/24980–2

Deres referanse:

Vår dato:
11.02.2019

Uttalelse – søknad om konsesjon for bygging av Bjuråga kraftverk, Hemnes kommune

Vi viser til epost, datert 4. februar 2018.

NVE har mottatt søknad fra Clemens Kraft AS om ny konsesjon for Bjuråga kraftverk i Hemnes kommune. Kraftverket fikk konsesjon av NVE i mars 2013, men byggearbeidene ble ikke igangsatt innen bygge fristen på fem år slik at konsesjonen utløp.

I sakspapirene står det at det bl.a. planlegges å legge 600 m nedgravd kabel fra kraftstasjonen langs eksisterende veg til påkoblingspunkt på eksisterende kraftlinje.

Når saken ble behandlet av oss i 2011 kom vi frem til at vi ikke hadde merknader til søknaden, se vårt brev, datert 8. september 2011. Det samme gjelder også for denne søknaden, men vi minner på at tiltakshaver må søke oss om tillatelse til å grave kabelen langs fv. 323. Plassering av kabelen må være utenfor vegens sikkerhetssone, minimum tre meter fra vegkanten.

Plan- og forvaltning, vegavdeling Nordland
Med hilsen

John A, Mardal
Fagkoordinator

Sesselja Jonsdottir
Rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi

Hemnes Kommune, Sentrumsv 1, 8646 KORGEN