

Vår dato: 14.05.2019
Dykkar dato: 26.03.2019
Vår ref: 1465358-1-1
Dykkar ref: dkj



NVE, Konesjonsavdelingen
Postboks 5091
Majorstua
0301 Oslo

e-post: nve@nve.no

HØYRINGSFRÅSEGN TIL KONSESJONSSØKNAD NESELVA II KRAFTVERK I GLOPPEN KOMMUNE.

Vi viser til Dykkar brev av 26.03.2019.

I 22kV nettet er det kapasitet for det aktuelle kraftverket, Neselva II på 3,4MW.

I overliggende 132 kV-nett vil summen av ny produksjon kunne overstige kapasiteten, m.a. for Statnett sin 400/132kV transformator i Moskog. Det gjeld for øvrig også utan realisering av Neselva II.

I tillegg kan det bli nødvendig med mindre tiltak på linjer/kablar i regionalnettet.

Eventuelle forsterkingar i overliggende nett kan medføre anleggstilskot, som i så fall blir innkrevd etter gjeldande retningslinjer.

Avgreining frå eksisterande 22 kV-nett til kraftverket vil vere kraftverket sitt ansvar.

Dersom det er behov for utfyllande informasjon kan De ta kontakt med SFE Nett AS.

Med helsing
SFE Nett AS

Reidar Hope
Seniorrådgjevar

..... Kraftfull og nyskapande med lokale røter

Sogn og Fjordane Energi AS

Bukta, 6823 Sandane
Telefon: 57 88 47 00
Telefaks: 57 88 47 01
Org. nr.: 984 882 092
E-post: post@sfe.no

SFE Kraft AS

Bukta, 6823 Sandane
Telefon: 57 88 47 00
Telefaks: 57 88 47 01
Org. nr.: 984 882 076
E-post: post@sfe.no

SFE Nett AS

Bukta, 6823 Sandane
Besøksadr. Hamregata 1, Florø
Telefon: 57 74 61 00
Telefaks: 57 74 61 01
Org. nr.: 984 882 114
E-post: post@sfe.no

SFE Produksjon AS

Bukta, 6823 Sandane
Telefon: 57 88 47 00
Telefaks: 57 88 47 01
Org. nr.: 984 882 106
E-post: post@sfe.no