



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

AGDER ENERGI VANNKRAFT AS
Postboks 603 Lundsiden
4606 KRISTIANSAND S

Vår dato: 10.01.2019

Vår ref.: 201842339-4

Arkiv:

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Rune Moe

22959315/rmo@nve.no

Agder Energi Vannkraft AS - Tillatelse til midlertidig nedtapping av Langevatn

Agder Energi Vannkraft AS søker om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Mandalsvassdraget ved Langevatn i perioden uke 2 – uke 12 2019.

NVE har vurdert at tiltaket ikke vil føre til varige skader for allmenne og private interesser, og legger til grunn at tiltaket er av midlertidig karakter og begrunnet i nødvendige tiltak i magasinet. NVE gir tillatelse til Agder Energi Vannkraft AS for de omsøkte fravikelsene.

Søknad

Vi viser til søknad av 07.12.2018 fra Agder Energi Vannkraft AS om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Mandalsvassdraget ved Langevatn, Åseral kommune i Vest-Agder.

Agder Energi Vannkraft bygger en ny dam ved Langevatn som en del av Åseral Nord-prosjektet. I perioden januar - mars 2019 skal bunntappetunellen under dammen fullføres ved sprenging av en kanal og etablering av forskjæring ut i Langevatn. I korte trekk skal det lages en kanal som ligger ca. 2 m under LRV i Langevatn. For å få dette til, søker de om tillatelse til å senke vannstanden i Langevatn til kote 665,3 i perioden uke 2 – uke 12 2019 i forbindelse med byggearbeidene. Dette tilsvarer tidligst 7. januar til senest 24. mars 2019. I manøvreringsreglementet er LRV i Langevatn satt til kote 667,6.

Selv om arbeidene trolig er begrenset til 1 måned, ønsker Agder Energi å ha mulighet til å forlenge anleggsperioden for å tilpasse arbeidene til tilsigsforholdene. Nedbørfeltet til Langevatn er uregulert, og arbeidene er avhengig av minimalt med tilsig for å kunne gjennomføres. Nedtapping under LRV er ifølge Agder Energi mulig ved å åpne bunntappelukken i eksisterende dam Langevatn.

Høring

På grunn av sakens korte tidshorisont har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har sendt saken på begrenset høring til Åseral kommune, Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune, for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette. Høringsfrist ble satt til 04.01.2019.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Det har kun kommet inn én høringsuttalelse i saken:

Vest-Agder fylkeskommune uttaler i brev av 10.01.2019 at de ikke har merknader til søknaden.

NVEs vurdering

Ifølge manøvreringsreglementet for Mandalsvassdraget gitt ved kgl. res. 03.02.2017 skal vannstanden i Langevatn være mellom kote 693,6 (HRV) og 667,6 (LRV).

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid eller som del av et konsesjonsgitt tiltak. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet. Bakgrunnen for søknaden er at det skal lages en kanal som ligger ca. 2 m under LRV i Langevatn, og søker derfor om tillatelse til å senke vannstanden i Langevatn til kote 665,3.

Virkingen av den ekstraordinære nedtappingen vil ifølge Agder Energi være beskjedne:

«Det er flere terskler innover i Langevatn som sikrer et høyere vannspeil bakover i magasinet. Nedtappingen vil derfor kun ha effekt i et begrenset område foran inntaket (...) Årstiden tiltaket er planlagt tilsier at Langevatn vil være dekket med snø og is. Det skal ikke være skitrafikk eller annen allmenn ferdsel i berørt område, da den begrensede utstrekningen av nedtappingen ligger innenfor det som defineres som prosjektets anleggsområde. Tidspunktet på året hvor tiltaket planlegges tilsier også at almen ferdsel i området vil være begrenset.»

NVE er enig i at tiltakets omfang er begrenset. Vi viser også til at høringen av saken ikke har avdekket reaksjoner, samt at tiltaket er midlertidig og del et konsesjonsgitt tiltak. Vi vurderer at det ikke vil føre til varige skader eller ulemper for allmenne eller private interesser. Vi mener likevel det er viktig at Agder Energi informerer de berørte interessene på en god måte så snart som mulig.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Agder Energi Vannkraft AS kan midlertidig fravike manøvreringsreglementet til:

- senking av vannstanden i Langevatn til kote 665,3 i perioden 10.01.2019 – 24.03.2019.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannføringsendringer skal skje med myke overganger.
- Tiltaket skal gjøres kjent for de berørte interessene og kunngjøring minst én gang lokalt.
- Så snart arbeidene er ferdig, og senest fra 24.03.2019, skal krav om magasinering skje i henhold til reglement.

Om klage og klagerett

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jmfør forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er

begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Øystein Grundt
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

AGDER ENERGI VANNKRAFT AS v/Tor Åmdal
FYLKESMANNEN I AGDER
Vest-Agder fylkeskommune
ÅSERAL KOMMUNE