



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

AGDER ENERGI VANNKRAFT AS
Postboks 603 Lundsiden
4606 KRISTIANSAND S

Vår dato: 26.08.2020

Vår ref.: 201842339-7

Arkiv: 312

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Rune Moe

22959315/rmo@nve.no

Tillatelse til midlertidig nedtapping av Langevatn

Agder Energi Vannkraft AS søker om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Mandalsvassdraget ved Langevatn i to perioder med ca. tre ukers varighet i tidsrommene 26.08.2020 – 30.09.2020 og 01.01.2021 – 28.02.2021.

NVE har vurdert at tiltaket ikke vil føre til varige skader for allmenne og private interesser, og legger til grunn at tiltaket er av midlertidig karakter og begrunnet i nødvendige tiltak i magasinet. NVE gir tillatelse til Agder Energi Vannkraft AS for de omsøkte fravikelsene. Tillatelsen gjelder på nærmere fastsatte vilkår.

Søknad

Vi viser til søknad av 01.07.2020 fra Agder Energi Vannkraft AS, om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Mandalsvassdraget ved Langevatn, Åseral kommune i Agder:

«Agder Energi Vannkraft AS bygger, som en del av Åseral nord prosjektet, en ny 7 km lang vanntunnel fra Langevatn mot Nåvatn. I perioden august – september 2020 skal forskjæringen for den ny tunellen sprenges, og i perioden januar – februar 2021 skal eksisterende vanntunnel stopes igjen i oppstrøms ende (mot Langevatn).

Arbeidene vil hver for seg ta ca 3 uker, og er avhengig av lav vannstand for å kunne gjennomføres på en trygg og effektiv måte. Begge anleggsområdene ligger ned mot LRV (kt 667,60) og det er et stort uregulert nedbørfelt som drenerer inn i Langevatn. Ved å tappe vannet gjennom den nye bunntappetunellen til under LRV vil en oppnå en buffer for flom, og vannulemper og risikoen for flomproblemer reduseres betydelig.

I den sammenheng er det ønskelig å senke vannstanden til 665,50, dvs 2,1 meter lavere enn LRV.

Agder Energi Vannkraft søker med dette om å senke Langevatn ned til kt 665,50 i to separate perioder (høst 2020 og vinter 2021), med varighet inntil 3 uker pr. periode.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Vi tar forbehold om mindre endringer av ovennevnte tidspunkter, da dette vil avhenge av prosjektets fremdrift og lokale tilsigsforhold. (...)»

Høring

På grunn av sakens korte tidshorisont har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har sendt saken på begrenset høring til Åseral kommune, Fylkesmannen i Agder, Agder fylkeskommune, for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette. Høringsfrist ble satt til 25.08.2020.

Det har ikke kommet inn høringsuttalelser i saken. Ved forrige nedtapping av Langevatn (2019), kom det kun inn én høringsuttalelse, der **Vest-Agder fylkeskommune** uttalte at de ikke hadde merknader til søknaden.

NVEs vurdering

Ifølge manøvreringsreglementet for Mandalsvassdraget gitt ved kgl. res. 03.02.2017 skal vannstanden i Langevatn være mellom kote 693,6 (HRV) og 667,6 (LRV).

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid eller som del av et konsesjonsgitt tiltak. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet. Bakgrunnen for søknaden er at det skal lages en ny vanntunnel fra Langevatn mot Nåvatn, og søker derfor om tillatelse til å senke vannstanden i Langevatn til kote 665,50.

Virkningen av den ekstraordinære nedtappingen vil ifølge Agder Energi være beskjedne:

«Virkningene av den ekstraordinære nedtappingen vil være beskjedne. Det er flere terskler innover i Langevatn som sikrer et høyere vannspeil bakover i magasinet. Nedtappingen vil derfor kun ha effekt i et begrenset område foran anleggsområdene.

Tidspunktet for nedtapping vinter 2021 tilsier at området i denne perioden vil være dekket med snø og is.

Det skal ikke være ski-, båt- eller turaktivitet i det berørte området, da den begrensede utstrekningen av nedtapping ligger innenfor det som defineres som prosjektets anleggsområde.

Erfaringer fra forrige nedtapping, ref vår tidligere søknad om nedtapping datert 07.12.2019 og NVEs tillatelse av 10.01.2019, tilsier heller ikke at det vil oppstå konflikter som følge av nedtappingen.»

NVE er enig i at tiltakets omfang er begrenset. Vi viser også til at høringen av saken ikke har avdekket reaksjoner, samt at tiltaket er midlertidig og er del av et konsesjonsgitt tiltak. Vi vurderer at det ikke vil føre til varige skader eller ulemper for allmenne eller private interesser. Vi mener likevel det er viktig at Agder Energi informerer de berørte interessene på en god måte så snart som mulig.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Agder Energi Vannkraft AS kan midlertidig fravike manøvreringsreglementet til:



- senking av vannstanden i Langevatn til kote 665,50 i to perioder med inntil fire ukers varighet i tidsrommene 26.08.2020 – 30.09.2020 og 01.01.2021 – 28.02.2021.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannføringssendringer skal skje med myke overganger.
- Tiltaket skal gjøres kjent for de berørte interessene og kunngjøring minst én gang lokalt i hver periode med nedtapping.
- Så snart arbeidene er ferdig, og senest fra 30.09.2020 i første periode, og senest fra 28.02.2021 i andre periode, skal krav om magasinering skje i henhold til reglement.

Om klage og klagerett

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jamfør forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Brit Torill Haugen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

AGDER ENERGI VANNKRAFT AS v/Tor Åmdal
AGDER FYLKESKOMMUNE
ÅSERAL KOMMUNE