



Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Saksbehandlar, innvalstelefon
Eyvin Søltnæs, 5764 3135

Fråsegn til søknad om mellombels avvik frå manøvreringsreglementet for Muravatnet - Vik

Fylkesmannen har ikkje avgjerande merknader til søknaden om mellombels avvik frå manøvreringsreglementet for Muravatet.

Vi viser til oversendinga 5.2.2019 som gjeld søknad om å senke vasstanden i Muravatnet ned til kote 995 i perioden 23.-30.4.2019 for reparere utstyr for vasstandsmåling i magasinet.

Vår vurdering er at dette er eit nødvendig tiltak med stor samfunnsverdi, og det må aksepterast noko mellombels ulempe for allmenne interesser. På grunn av friluftsinteressene i området bør magasinet fyllast opp att så snart som mogleg etter at arbeidet som grunngir avviket er utført. Vi reknar ikkje med at fiskestamma i magasinet vil verte nemneverdig påverka.

Med helsing

John Anton Gladsø
seniorrådgjevar

Eyvin Søltnæs
seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi: Vik kommune