



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

STATKRAFT ENERGI AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Vår dato: 04.04.2019
Vår ref.: 201901127-5
Arkiv: 312
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Erlend Støle Hansen
22959826/esha@nve.no

Tillatelse til midlertidig avvik fra manøvreringsreglementet i Muravatn i Arnafjord- og Viksvassdraget i Vik kommune

Vi viser til søknad fra Statkraft Energi AS 28.1.2019 om tillatelse til midlertidig avvik fra manøvreringsreglementet i Muravatn i Vik kommune.

Om søknaden

NVE mottok følgende søknad:

«Søker med dette om dispensasjon fra manøvreringsreglementet for reguleringar i Arnafjordvassdraget gitt ved KGL. Res. 27. juni 1969, til å fråvike kravet om LRV for Muravatn, til å kunne gå ned til kote 995 moh. i perioden 23.04.2019 – 30.04.2019. Vi vil i denne perioden utføre nødvendig vedlikehald. Arbeidet vil føregå frå den 24.04 t.o.m den 26.04. Etter den 26.04.2019 vil alt tilsig til magasinet gå til å fylle det til LRV så raskt som råd. Estimert dato ut frå eit erfaringsmessig normaltilsig er den 30.04, men vi ber om forståing at det kan ta nokre fleire dagar om tilsiget er lågt. Som forklart under gjeld dette ein sær sars liten del av magasinet.

Vatn-stand målinga til magasinet er defekt, ved at hol i målerøyr gir falltap ved produksjon frå magasinet. Vi treng kome ned til kote 995 moh. for tilkomst til målesøyle slik at vi kan trekke nytt målerør. Reparasjonen er nødvendig for å oppfylle krav til vst.målingar gitt av NVE.

Tiltaket vil skje i ein periode med normalt låg vasstand, og tappinga vil skje gradvis, med snødekt areal på og rundt magasinet. Inne i dammen ligg gamle dammen og demmer frå kote 1023 moh. Det er derfor berre ein liten del av magasinet nærast dammen som vert regulert ned under dette. Vi vurderer derfor miljøkonsekvensane som minimale for fisk, og vurderer dette tidspunktet som det mest skånsame for omgjevnadane.»

Høring

NVE sendte søknaden på en begrenset høring til Vik kommune, Fylkesmannen i Vestland og Sogn og Fjordane fylkeskommune. NVE mottok følgende uttalelser:

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Vik kommune uttalte seg i e-post 12.2.2019:

«Vi viser til søknad frå Statkraft om å senka vasstanden i Muravatnet ned under LRV for å utføra naudsynt reparasjon i perioden 23.04.2019 – 30.04.2019.

Vik kommune har ikkje merknadar til dette.»

Fylkesmannen i Vestland uttalte seg 12.2.2019:

«Vi viser til oversendinga 5.2.2019 som gjeld søknad om å senke vasstanden i Muravatnet ned til kote 995 i perioden 23.-30.4.2019 for reparere utstyr for vasstandsmåling i magasinet.

Vår vurdering er at dette er eit nødvendig tiltak med stor samfunnsverdi, og det må akseptast noko mellombels ulempe for allmenne interesser. På grunn av friluftsimteressene i området bør magasinet fyllast opp att så snart som mogleg etter at arbeidet som grunngir avviket er utført. Vi reknar ikkje med at fiskestamma i magasinet vil verte nemneverdig påverka.»

Revidert søknad

Statkraft sendte inn revidert søknad 27.3.2019 hvor periode for nedsenkning til kote 995 moh. er inntil tre uker i tiden 20.4.2019 – 1.6.2019. Endringen er grunngitt med krav fra NVE om å gjennomføre inspeksjon av dam på vannside Muravatn. Statkraft ser det som gunstig å kunne kombinere inspeksjon av dam og reparasjon av vannstandsmåler, for å slippe to nedtappinger med kort mellomrom. Statkraft grunngir den økte tidsperioden med at dammen må være snøfri, og at det er behov for en fleksibel dispensasjon av hensyn til været i høyfjellet og tilsiget på denne tiden av året. De vurderer også at den reviderte søknaden ikke vil gi andre miljømessige ulemper enn det som er vurdert i den opprinnelige søknaden. NVE har ikke sendt den reviderte søknaden på høring grunnet likhet med opprinnelig søknad og at høringsparter ikke hadde vesentlige merknader til opprinnelig søknad.

NVEs vurdering

Statkraft søker om å fravike manøvreringsreglementet og LRV i Muravatn ved å senke vannstanden til kote 995 moh. i inntil 3 uker i perioden 20.4.2019 – 1.6.2019. Avviket skyldes behov for å gjøre reparasjon på vannstandsmålingen i magasinet og utføre inspeksjon av dammen. NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Ingen av høringspartene har merknader til tiltaket utover at magasinet fylles opp så raskt som mulig etter at arbeidet er fullført. Det oppgis i søknaden at tiltaket vil skje i en periode med normalt lav vannstand, og at tappingen vil skje gradvis. Det er kun et lite del av magasinet nærmest dammen som vil bli tappet under kote 1023 moh. Statkraft vurderer miljøkonsekvensene som minimale for fisk, og vurderer tidspunktet som det mest skånsomme. NVE vurderer at det omsøkte tiltaket vil ha få eller ingen negative effekter. Vi mener nedtappingen må skje gradvis for å unngå stranding, og at det underveis føres tilsyn med nedtappet areal for å unngå stranding av fisk.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og av relativ kort varighet. Reparasjonen er nødvendig for å oppfylle NVEs krav om vannstandsmåling i magasinet. NVE kan ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Basert på søknad, kontakt med lokale myndigheter og tidligere erfaringer med liknende saker, anser NVE at tiltaket ikke vil gi nevneverdige skader for allmenne interesser, og kan gjennomføres i henhold til bestemmelsene i vannressursloven.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Statkraft Energi kan senke vannstanden i Muravatn mellom gammel og ny dam til kote 995 i inntil tre uker perioden 20.4.2019 – 1.6.2019. Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannstandsendringer skal skje gradvis.
- Perioden med avvik fra manøvreringsreglementet skal gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal settes i gang så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i det tidsrommet den fraviker manøvreringsreglementet. Dette skal kunne fremlegges for NVE på forespørsel.
- Tiltaket skal annonseres på relevante nettsider (f.eks. selskapets hjemmeside og på sosiale medier). Det bes videre om at kommunen kontaktes for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.
- Det berørte området mellom gammel og ny dam i Muravatn skal inspiseres for å samle opp ev. fisk som havner i avstengte kulper.

NVE forutsetter at Statkraft Energi ordner forholdet til private interesser som eventuelt måtte bli berørt, og at disse varsles i forbindelse med oppstart av tiltaket.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Øystein Grundt
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Fylkesmannen i Vestland
SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
STATKRAFT AS v/Kåre Hønsi
Vik kommune