

NVE

Innsendt dato: 29.01.2019

Referansenummer: NYEWWI

Meldingsskjema for vurdering av konsesjonsplikt

Personopplysninger	
Fornavn	ROLF
Mellomnavn	SVAN
Etternavn	AMUNDSEN
E-postadresse	rolf@siram.no
Mobilnr.	91718848
	Søker er et selskap under stiftelse
Navn på selskap under stiftelse (SUS)	Sætra Kraft SUS

9 kontrollspørsmål	
1. Ligger tiltaket i verna vassdrag?	Nei
2. Planlegges tiltaket med reguleringsmagasin?	Nei
3. Kan tiltaket påvirke vannstanden i innsjø/tjern oppstrøms inntak?	Nei
4. Planlegges vannuttak uten slipp av minstevannføring tilsvarende minimum alminnelig lavvannføring?	Ja
5. Er det registrert naturtyper med tilknytning til vassdraget som blir berørt?	Nei
6. Er det registret rødlistearter med tilknytning til vassdraget som blir berørt?	Nei
7. Berører prosjektet anadrom strekning i nasjonale laksevassdrag?	Nei
8. Planlegges kraftverk med installert effekt over 1 MW?	Nei
9. Berører tiltaket andre allmenne interesser i vesentlig grad?	Nei

Rettighetshavere	
Grunneiernavn	Svein Arne Hamre
Gårdsnr	44
Bruksnr	1
Fylke	Rogaland
Kommune	Lund
Berørte grunneiere	
Grunneiernavn	Leif Håkon Korsbø
Gårdsnr	44
Bruksnr	5
Fylke	Rogaland
Kommune	Lund

Tiltakets navn og formål	
Navn på tiltaket	Sætra mikrokraftverk
Vassdragsnavn	Sætraåni
Vassdragsnummer	026
Velg antall dammer	0
Velg antall trykkrør (trykkrør er kun vannveier for kraftverk)	1
Velg type tiltak	Kraftverk

Informasjon om kraftverket	
Installert effekt, største tillatte installasjon	0,1
Utbygningspris	8,11
Årlig middelproduksjon	0,32

Vedlegg til melding om kraftverk	
Melding (.odt .doc .docx eller .pdf)	Melding-om-kraftverk.docx
Elektronisk kart (.shp)	Ikke angitt
Hydrologiskjema (.odt .doc .docx eller .pdf)	Hydrologiskjema.pdf
Annet (.odt .doc .docx eller .pdf)	Nevina Sætravatnet.pdf

Tekniske data - vannvei	
Type vannvei	Trykkrør
De innlagte verdier gir automatisk konsekvensklasse 0 for valgt trykkrør.	Ja
Rørfundament	Grøft i fjell
Matrialtype	GRP
Maksimal trykk-høyde (meter vannsøyle)	25
Lengde trykkrør (m)	240
Minimum diameter (m)	0,6
Maksimal diameter (m)	0,6
Bruddvannføring totalt rørbrudd (m ³ /s)	2,8
Kastevidde totalt rørbrudd (m)	10
Kastevidde mindre sprekk/hull i røret (m)	12

Tilleggsinformasjon	
Tilleggsopplysninger	Se konsesjonssøknad fra Neset Kraft AS angående søknad om endret utløp og regulering av Sætravatnet. Grunneierne har kontaktet Neset Kraft AS og det er enighet om at grunneierne samtidig søker om å bygge et minkraftverk i fallet rett nedstrøms Sætravatnet. Neset Kraft AS skal styre/regulere mikrokraftverket