

STATKRAFT ENERGI AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Vår dato: 08.03.2019
Vår ref.: 201901565-6
Arkiv: 312
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Anne Johanne Rognstad

Tillatelse til midlertidig avvik fra manøvreringsreglementet for Bergsvatn

I forbindelse med nødvendig vedlikehold av beredskapsluka i Bergsvatn søker Statkraft Energi AS om å fravike LRV for Bergsvatn i perioden 1. april 2019 til 1. mai 2019. Bergsvatn ligger i Høyanger kommune i Sogn og Fjordane og har LRV på kote 568,74.

Bakgrunn for søknad

Det er en lekkasje i beredskapstappeluka i Bergsvatn, og vedlikeholdsarbeidet går ut på å tette lekkasjen. Gjennomføring av arbeidet krever at vannstanden senkes til kote 562, altså 6,74 m under LRV. På grunn av at den gamle dammen i Bergsvatn fortsatt ligger i magasinet vil denne senkningen kun berøre arealet mellom gammel og ny dam (se vedlagt bilde).



Figur 1: Det er området innenfor den stiplede linjen som vil senkes under LRV, mellom ny og gammel dam.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Statkraft Energi AS søker derfor om å senke vannstanden mellom ny og gammel dam ned til kote 562. Tiltaket vil skje i en periode lav vannstand, og nedtappingen vil skje gradvis. I april er Bergsvatn og området rundt normalt islagt og snødekt. Så langt det lar seg gjøre vil tappingen kjøres i kraftverket, resten vil tappes i elven ut fra dammen.

Høring

NVE sendte saken på begrenset høring til Fylkesmannen i Vestland, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Høyanger kommune den 14.02.2019. Hverken kommunen eller fylkeskommunen har uttalt seg i saken. Fylkesmannen skriver i e-post den 15.02.2019 at de ikke har noen merknader til søknaden.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglementet etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Statkraft søker om å gå 6,74 meter under LRV mellom ny og gammel dam i Bergsvatn i perioden 1. april til 1. mai 2019. NVE merker seg at dette kun påvirker et begrenset areal i bakkant av dam Bergsvatn.

Søker oppgir i søknaden at miljøkonsekvensene er minimale for fisk. Samtidig mener de at ved å utføre arbeidene i april vil konsekvensene for landskapet også være relativt små. Det er ingen av høringspartene som har noen kommentarer til planene.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. Naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og at fravik fra manøvreringsreglementet på gitte vilkår over en begrenset periode ikke vil påvirke biologiske verdier vesentlig. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. Naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

NVE mener at å senke vannstanden mellom ny og gammel dam i liten grad vil påvirket miljøet i Bergsvatn som helhet. Med bakgrunn i dette mener NVE at tiltaket ikke vil ha vesentlige negative virkninger for allmenne interesser.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Statkraft Energi AS kan fravike LRV i Bergsvatn i perioden 1. april 2019 til 1. mai 2019. Denne tillatelsen gjelder kun for arealet mellom den gamle og den nye dammen.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Perioden hvor vannstanden holdes under LRV skal gjøres så kort som mulig.
- Vannstanden i Bergsvatn skal senkes gradvis.
- Alle vannførendringer ut av Bergsvatn skal skje med myke overganger. Ved tapping skal vannføringen ut av Bergsvatn øke gradvis.
- Bergsvatn skal ikke tappes i tilfeller hvor det er fare for å forsterke en ev. flom nedstrøms.
- NVE forutsetter at Statkraft Energi AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket

Om klage og klagerett

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser). En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Øystein Grundt
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Fylkesmannen i Vestland
Høyanger kommune
SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
STATKRAFT AS v/Kåre Hønsi