



Svar fra TROMS KRAFT NETT AS

På høringsuttalelser

132(/66)/22 kV GRØTSUND TRANSFORMATORSTASJON

132 (66) kV kabel KROKEN - GRØTSUND

NVE ref.: 201902289-5



Høringsuttalelser Grøtsund transformatorstasjon

Per Kristian Mortensen (GB 1902-12/7)

Troms Kraft Nett AS (TKN) har ansvaret for kryssing av vannledninger. Kvaliteten på drikkevannet skal være den samme, eller bedre, som før tiltaket ble iverksatt.

Ved å flytte anleggsarbeid ovenfor vannkilder risikerer man forringet vannkvalitet i anleggsperioden ved store nedbørsmengder. TKN vurderer at risikoen for forringet vannkvalitet vil være lavest ved å avdekke rørtrase før graving og hensynta deres rørledning i anleggsperioden. Før oppstart av anleggsarbeider vil TKN utføre målinger av vannkvaliteten for egen regning.

TKN er kjent med at Tromsø kommune har planlagt utbedringer/ny Fylkesveg 53 og vil samordne eventuelle synergier i prosjektene. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at prosjektene ikke nødvendigvis har samme tidsplan/fremdrift.

Dagfinn Hansen (GB 1902-12/2)

Troms Kraft Nett AS (TKN) har ansvaret for kryssing av vannledninger. Kvaliteten på drikkevannet skal være den samme, eller bedre, som før tiltaket ble iverksatt.

Utmarksveier skal ha tilsvarende eller bedre kvalitet etter våre anleggsarbeider er ferdige.

TKN har vurdert sjøkabel som alternativ, men dette er kostbare anlegg å bygge i tillegg til lang reparasjonstid ved eventuelle feil.

TKN setter pris på innspill vedrørende fjell i trase og vil ta hensyn til dette i videre planlegging.

Hans Magnar Pettersen (GB 1902-12/26)

Troms Kraft Nett AS er kjent med at Tromsø kommune har planlagt utbedringer/ny Fylkesveg 53 og vil samordne eventuelle synergier i prosjektene. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at prosjektene ikke nødvendigvis har samme tidsplan/fremdrift.

Eksisterende 22kV strømforsyning må opprettholdes selv om strømmen forsynes fra Kroken eller Grøtsund transformatorstasjon.

Fylkesmannen i Troms.

Tas til etterretning. Troms Kraft Nett AS vil flytte traseen delvis ut av myrkompleksene slik at den følger det regulerte grøntarealet på eiendom 1902-12/422 etter Tromsø kommunes sitt ønske.

Tromsø kommune

1. Kabeltrase er planlagt utenfor grøfteareal til vegen, men så nært som praktisk mulig for å unngå å beslaglegge unødvendige arealer. TKN ønsker ikke traseen for nært vegen på grunn av nedgravningsdybde.

2. Tas til orientering
3. Tas til etterretning. Trase flyttes ut av regulert industriareal og etterstreber å følge eksisterende veg/eiendomsgrense.
4. Tas til orientering
5. Tas til orientering. TKN vil ha dialog med reindriftsuttøver for å koordinere byggeaktivitet.

Troms fylkeskommune

Troms Kraft Nett AS tar innspillet vedrørende direkte konflikt med et registrert automatisk frede kulturminne til etterretning. Traseen vil endres slik at denne ikke er i konflikt med kulturminner.

Statens vegvesen

Tas til orientering.

Sonja Irene Dikkanen

1. Troms Kraft Nett sin aktivitet skal ikke medføre forringet kvalitet på drikkevann etter anleggsarbeidene er ferdige.
2. TKN tilstreber at byggeaktiviteten skal forvolde minst mulige skader på naturen.
3. Hva er vanlig praksis?
4. Tas til etterretning.
5. Utbetaling vil skje iht standard vederlag.

Ragnhild Nancy Holm

Tas til orientering.

Statnett

Troms Kraft Nett har planlagt ny spole i transformatorstasjonen for kompensering av økt ladeytelse.

Kabelanlegget vil bygges med isolasjonsklasse 170 kV.

Erling Kristian Kjeldsen (GB 1902-12/31)

Troms Kraft Nett AS (TKN) har ansvaret for kryssing av vannledninger. Kvaliteten på drikkevannet skal være den samme, eller bedre, som før tiltaket ble iverksatt.

Ved å flytte anleggsarbeid ovenfor vannkilder risikerer man forringet vannkvalitet i anleggsperioden ved store nedbørsmengder. TKN vurderer at risikoen for forringet vannkvalitet vil være lavest ved å avdekke rørtrase før graving og hensynta deres rørledning i anleggsperioden. Før oppstart av anleggsarbeider vil TKN utføre målinger av vannkvaliteten for egen regning.

Tromsø den 13.12.2019



Prosjektleder

E-post: kurt.tokle@tromskraft.no

Mobil: +47 476 06 880