



Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon
Ola Hegge, 61 26 60 61

Vannuttak fra Brya til fiskeoppdrett - uttalelse

Vi viser til brev av 27.08.19 fra NVE med søknad fra Nordli Gård om tillatelse til vannuttak fra elva Brya til fiskeoppdrett.

Tiltaket

Nordli gård søker om tillatelse til uttak av inntil 0,150 m³/sek fra Brya til fiskeoppdrett på gården. I storparten av tiden vil uttaket ikke overstige 0,05 m³/sek. Brya har ved inntaket et nedbørfelt på 231 km² og en middelvannføring på 3,7 m³/sek. 5 persentil vinter er beregnet til 0,706 m³/sek. Vannet føres i rør inn til planlagt fiskeoppdrettsanlegg, og avløpet fra anlegget føres tilbake til Brya via en tørrlagt elveløk. Det er fall fra det planlagte anlegget og ned i elveløpet. Fallet tenkes enten utnyttet i et 10 kW mikrokraftverk eller det etableres reduksjonsventil på avløpsrøret før utløp i den nå tørrlagte elveløken. Avløpets utløp i Brya er ca. 300 m nedenfor inntaket.

Vår vurdering

Fylkesmannen har drøftet saken med Hedmark fylkeskommune og vi gir her vår felles vurdering av saken.

Den foreliggende søknaden gjelder kun vannuttaket fra Brya, og vi har her kun vurdert konsekvensene av selve vannuttaket. Det understrekes at etableringen av et ev. fiskeoppdrettsanlegg senere må behandles etter oppdrettsloven og forurensingsloven. Øvrige virkninger av et oppdrettsanlegg vil bli vurdert i den forbindelse og inngår ikke i vår vurdering her.

Brya er en del av Unsetåa som er varig vernet mot kraftutbygging. Det er ingen kjente naturverdier av nasjonal/regional verdi knyttet til elvestrekningen som berøres av vannuttaket. Brya er fiskeførende, men maksimalt vannuttaket utgjør kun 21 % av lavvannføringen om vinteren, slik at virkningene for fisk og andre ferskvannsorganismer ventelig vil være små. Hvorvidt det etableres mikrokraftverk eller ikke på uttaket har etter vår vurdering ingen betydning for tiltakets virkning på naturmiljøet.

Konklusjon



Vi ser ikke at et uttak av inntil 0,150 m³/sek fra Brya vil medføre vesentlige skadevirkninger på naturmiljø eller andre allmenne interesser, og har ikke innvendinger til at det gis konsesjon til vannuttaket etter vannressursloven.

Med hilsen

Tore Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør

Ola Hegge
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi: Hedmark fylkeskommune
Tynset kommune