



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

STATKRAFT ENERGI AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Vår dato: 27.03.2019
Vår ref.: 201902769-2
Arkiv: 312
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Anne Johanne Rognstad
22959445/ajr@nve.no

Tillatelse til midlertidig avvik fra manøvreringsreglementet for Monsdalsvatn i Høyanger kommune

Statkraft Energi AS søker i brev av 06.03.2019 om å fravike LRV for Monsdalsvatn i Hovlandsvassdraget. Tillatelsen for reguleringen av Monsdalsvatn er gitt i kgl. res 09.08.1963. LRV for Monsdalsvatn er 598,6 og Statkraft Energi AS søker om å senke vannstanden til kote 597,6 i perioden 01.04.2019-20.04.2019. Bakgrunnen for søknaden er at Statkraft Energi har behov for å gjøre nødvendige oppmålinger av tappeluka for å forberede en større rehabilitering av luka vinteren 2020. Arbeidet som skal utføres i denne omgang er gjort på en dag, og oppfyllingen vil starte så fort oppmålingen er utført. Statkraft Energi søker om tillatelse til å utføre arbeidet i tidsrommet 01.04.2019-20.04.2019 slik at de har en buffer med tanke på værforhold og muligheten til å gjennomføre arbeidet.

NVE har vært i kontakt med Høyanger kommune og Fylkesmannen i Vestland, og ingen av partene har vesentlige merknader til søknaden.

NVE anser dette som nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid, og NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglementet etter vannressursloven § 8 til dette formålet.

NVE mener at en senkning av LRV i den omsøkte perioden i liten grad vil påvirke naturmiljøet i Monsdalsvatn som helhet.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og at fravik fra manøvreringsreglementet på gitte vilkår over en begrenset periode ikke vil påvirke biologiske verdier vesentlig. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Statkraft Energi AS kan fravike LRV i Monsdalsvatn i perioden 01.04.2019 til 20.04.2019. Vannstanden kan senkes til kote 597,6 for å gjøre nødvendige arbeider innenfor denne tidsperioden.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Perioden hvor vannstanden holdes under LRV skal gjøres så kort som mulig.
- Vannstanden i skal senkes gradvis.
- NVE forutsetter at Statkraft Energi AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket

Vi ber om at Statkraft Energi AS søker om nødvendige tillatelser til å fravike reglementet dersom dette er nødvendig ved det større rehabiliteringsprosjektet som er planlagt neste år, og at dette søkes om i god tid i forkant av planlagte arbeider.

Om klage og klagerett

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser). En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Øystein Grundt
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Fylkesmannen i Vestland
Høyanger kommune
STATKRAFT AS v/Kåre Hønsi