

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

0301 Oslo

Ballangen 12.04.2019

Søknad om fastsettelse av manøvreringsreglement.

Viser til tillatelse til erverv av fallrettigheter i Børselva og regulering av Børsvatn for utnyttelse i Bjørkåsen kraftverk meddelt ved kongelig resolusjon 19. februar 1993.

Under vilkår pkt 7 (manøvreringsreglement) og i henhold til pkt 2 i manøvreringsreglementet skal vannslippet opp til revisjon etter en forutgående undersøkelse på 5 år.

På bakgrunn av den kunnskapen som er innhentet om vassdraget i prøveperioden vil vi anbefale at det fastsettes et endelig vannslipp som følger:

I vinterhalvåret fra 1. november til 15. mai på 0,2 m³/s og med et vannslipp i resten av året som i snitt er på 0,6 m³/s vil samlet gi et årlig minstevannsslipp på 12,5 mill m³. På bakgrunn av de erfaringene en har fra sommer slippet i prøveperioden på 0,5 m³/s og den forventede positive effekten av et økt vinterslipp vil ha på vassdragsmiljøet mener vi at et slipp i sommerperioden som i snitt er på 0,6 m³/s vil kunne ivareta interessene i vassdraget i denne perioden. Det samlede årlige vannslippet vil da være på vel 14 % av vannmengden som går til Bjørkåsen kraftverk (i snitt 89 mill m³).

Vennlig hilsen Ballangen Energi AS



Wiggo Knutsen
Adm. direktør

Vedlegg 1: Manøvreringsreglement for regulering av Børsvatn fastsatt 19. februar 1993

Vedlegg 2: Bakgrunnsdata og forslag til fremtidig regime for minstevannsslipp.

Vedlegg 3: Vannføring Børselva.

Manøvreringsreglement

for regulering av Børsvatn.

(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 19. februar 1993)

	1.		Reg.- høyde m
	Reg.grenser		
	Øvre	Nedre	
Børsvatn	89,5	84,9	4,6

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som Norges vassdrags- og energiverk godkjenner.

2.

Etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for naturforvaltning kan konsesjonæren pålegges en vannslipping til Børselva som over året kan variere mellom 0,1 og 2 m³/s. I perioden 1. november – 15. mai skal vannslippet være 0,1 m³/s. I tillegg kan det pålegges sluppet inntil 2 spyleflommer årlig, hver på maksimalt 5 m³/s og med maksimalt 10 døgns varighet. Flommene skal slippes kun når vannstanden i magasinet er over kote 86,9. Totalt pålegg kan ikke overskride 0,5 m³/s i gjennomsnitt over året.

Vannslippingen etter manøvreringsreglementet skal etter forutgående undersøkelser tas opp til revisjon etter en driftstid på 5 år.

Konsesjonæren plikter å bekoste utgiftene til et oppfølgingsprogram, etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for naturforvaltning.

3.

Ved manøvreringen skal has for øye at vassdragets naturlige flomvannføring ikke økes til skade for andre interesser.

4.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det forlanges, skal også nedbørsmengder, temperaturer, snødybde m.v. observeres og noteres. Vassdragsdirektoratet kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringstiden.

5.

Viser det seg at slipping etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendig.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.