

Vedlegg 1

Kronprinsregentens resolusjon av 08.06.1951 «A/S Bardufoss Kraftlag. Ekspropriasjon av grunn m.v. for utbygging av Bardufossen, Målselv»

1.

I medhold av § 62 i lov om vassdragene av 15. mars 1940 tillates A/S Bardufoss Kraftlag å ekspropriere grunn og rettigheter som trengs for å bygge inntaksdam for kraftverk ved Bardufossen i Målselv herred og til å kreve rett til å demme opp elva ovenfor inntaksdammen (delvis i Bardu herred), i det vesentlige overensstemmende med søknad av 3. april 1950 og dermed innsendte planer og på de betingelser som er tatt inn i Industridepartementets tilråding av 8. juni 1951.

2.

I medhold av §§ 104 og 105 i samme lov tillates A/S Bardufoss Kraftlag å bygge og bruke den i pkt. 1 nevnte inntaksdam og til å lede driftsvatn for kraftverket bort fra elva og utenom Bardufossen, selv om det derved oppstår ulemper av noen betydning for almen ferdsel eller dyrket eller dyrkbar jord m.v. settes under vann eller på annen måte ødelegges i så stor utstrekning at det etter forholdene på stedet må ansees skadelig for almene interesser.

Tillatelsen meddeles på den betingelse som er tatt inn i Industridepartementets ovennevnte tilråding.

3.

I medhold av § 130 pkt. 2 i samme lov bestemmes at skjønn og eventuelt overskjønn i anledning av ovennevnte tillatelser skal avgis av skjønnsmenn som oppnevnes av Kongen.

Følgende betingelser er knyttet til resolusjonens pkt. 1:

1.

Vasshøyden ved inntaket for Bardufoss kraftverk kan heves inntil kote 57,0 så lenge vasshøyden ved sammenløpet av Skoelva og Barduelva ikke overstiger kote 57,2.

Ved større vassføringer skal en eller begge flomluker åpnes så meget at vasshøyden ved sammenløpet av Skoelva og Barduelva ikke overstiger 57,2 før begge flomluker er helt åpne.

Den tillatte oppdemningshøyde ved dammen og Skoelva skal betegnes med faste og tydelige vannstandsmerker som godkjennes av Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet.

Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander, samt observeres og noteres – om det forlanges – regnmengder, temperatur m.v. Av protokollen sendes ved hver måneds utløp avskrift til Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet.

2.

A/S Bardufoss Kraftlag plikter før oppdemmingen tas i bruk å ryddiggjøre de neddemte arealer.

A/S Bardufoss Kraftlag plikter årlig å sette ut yngel eller settefisk av laks, aure og røye i det antall på den måte og på det sted som bestemmes av vedkommende departement.

Om departementet finner det nødvendig med års mellomrom å la foreta fiskeribiologiske undersøkelser i vassdraget skal kraftlaget være forpliktet til å dekke omkostningene hermed.

3.

Til dekning av erstatningsansvar for skade som ikke blir medtatt ved ekspropriasjonsskjønnet samt for oppfyllelsen av forpliktelser som ved damanlegget eller dets drift pådras like overfor andre og for overholdelsen av de i tillatelsen fastsatte betingelser skal der stilles og til enhver tid opprettholdes sikkerhet for et beløp av kr. 10 000,- -ti tusen- etter nærmere bestemmelse av vedkommende departement.

Følgende betingelse er knyttet til resolusjonens pkt.2:

1.

A/S Bardufoss Kraftlag plikter å treffe rimelige tiltak for å søke å avhjelpe skader og ulemper som foretaket fører med seg for ferdselen. Spørsmålet om hvor vidt det skal treffes tiltak, og i tilfelle hvilke, avgjøres i mangel av overenskomst ved skjønn, som i tilfelle kan fremmes i forbindelse med ekspropriasjonsskjønnet.