

AGDER ENERGI VANNKRAFT AS
Postboks 603 Lundsiden
4606 KRISTIANSAND S

Vår dato: 07.10.2019
Vår ref.: 201903437-4
Arkiv: 641
Deres dato: 16.09.2019
Deres ref.: 683139/v1

Saksbehandler:
Håvard Hansen

Vedtak: Overtredelse av systemansvarsforskriften § 14

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fatter vedtak om at Agder Energi Vannkraft AS har brutt forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (systemansvarsforskriften) § 14 ved å idriftsette anlegg uten godkjenning fra systemansvarlig. Etter en helhetsvurdering har vi kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vedtak

I henhold til forskrift av 7. mai 2002 nr. 448 om systemansvaret i kraftsystemet §§ 14 og 26a fatter NVE følgende vedtak:

1. Agder Energi Vannkraft AS har i forbindelse med idriftsettelse av nytt oljetrykksanlegg i Brokke kraftstasjon 1. oktober 2018 ikke fulgt systemansvarsforskriften § 14 første ledd.
2. Det ilegges ikke overtredelsesgebyr.

Sakens bakgrunn

Den 26. mars 2019 mottok vi en kopi av vedtak om idriftsettelse av oljetrykksanlegg for aggregat 2 i Brokke kraftstasjon fra Statnett som systemansvarlig. I vedtaket kommer det frem at anlegget ble idriftsatt uten godkjenning av systemansvarlig. Anlegget ble idriftsatt 1. november 2018 og systemansvarlig ble informert 10. januar 2019. Systemansvarlig mener dette er et brudd på systemansvarsforskriften § 14 første ledd og har derfor en plikt til å rapportere dette til NVE.

I brev av 16. september 2019 skriver dere at systemansvarlig ikke ble informert fordi dere ikke visste at tiltaket var informasjonspliktig. Videre skriver dere at dere har oppdatert interne rutiner slik at systemansvarsforskriften § 14 vil bli fulgt ved fremtidige endringer i eksisterende eller idriftsettelse av nye anlegg.

Tidligere brudd på systemansvarsforskriften

I 2012 behandlet NVE en sak med Agder Energi Vannkraft hvor ny elektronisk turbinregulator, trykkoljeanlegg og magnetisering på aggregat 1 i Steinsfoss kraftstasjon ble satt i drift uten vedtak fra systemansvarlig. I kommentar til saken forklarte dere at forskriften ikke ble fulgt som følge av en intern

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord

Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst

Vangsvieien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

glipp hos selskapet og at det ble gjort endringer organisering av prosjekter for å hindre at tilsvarende feil skjer igjen.

NVE sin vurdering av om det foreligger brudd på regelverket

Etter systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg i regional- og transmisjonsnett når andre konsesjonærer blir berørt av endringen. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke settes i drift uten vedtak fra systemansvarlig.

Konsesjonær bør informere systemansvarlig så tidlig som mulig slik at systemansvarlig har en reell mulighet til å stille ytterligere krav til anlegget. Det er dermed ikke tilstrekkelig å søke kun få uker før idriftsettelse. Systemansvarlig skal fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan settes i drift.

På bakgrunn av informasjon mottatt fra systemansvarlig og fra dere, legger vi til grunn at tiltaket berører andre konsesjonærer og at det ble satt i drift uten godkjenning av systemansvarlig. Dere har dermed ikke fulgt systemansvarsforskriften § 14 første ledd.

Konsekvenser av brudd på forskriften

Etter systemansvarsforskriften § 26a, kan det ilegges overtredelsesgebyr for brudd på § 14. Det foreligger ingen plikt til å ilegge slikt gebyr, dette avgjøres etter et skjønn. I vurderingen har vi blant annet lagt vekt på konsekvensene av overtredelsen, at systemansvarlig ikke ville stilt ytterligere krav om de hadde fått anledning og at overtredelsen ikke var forsettlig. Vi har også lagt vekt på at dere har oppdatert rutinene deres for etterlevelse av systemansvarsforskriften § 14. Vi har derfor kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vi forutsetter at dere i fremtiden følger opp systemansvarsforskriften § 14 i samsvar med de nye rutinene, og sender informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Som et minimum skal nye anlegg ikke settes i drift før systemansvarlig har godkjent tiltaket. Ved fremtidige overtredelser av systemansvarsforskriften § 14 vil vi vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr. NVE avslutter med dette saken.

Klageadgang

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen 3 uker. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no. Se nærmere om krav til klagen i forvaltningsloven [kapittel VI](#).

Ta gjerne direkte kontakt med vår saksbehandler dersom dere har spørsmål.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Håvard Hansen
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Vedlegg: