



Norges Vassdrags- Og Energidirektorat (nve)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Dykkar referanse:
28.06.2019

Sakshandsamar:
Oddbjørn Sellevoll
Tlf. 57612723

Vår referanse:
19/2437-3-OSE-
FA-S11

Dato:
28.08.2019

Uttale til søknad om auka slukeevne i Grøvla krafverk i Førde kommune

Syner til oversending 28.06.2019 med søknad om auka slukeevne for Grøvla kraftverk. NVE (Tonje Aars Grønbech) har sendt saka på avgrensa høyring og ber om uttale seinast 30.08.2019.

Det vert søkt om å auke maksimal slukeevne frå 0,85 m³/s til 1 m³/s. Årsproduksjonen vil auke med om lag 0,35 GWh. Auka slukeevne som søkt om, fører ikkje til ombygging av anlegget.

Endringane i slukeevna vil føre til at fossen som synleg landskapselement vil misse noko av dynamikken gjennom året. Grøvla kraftverk har ei høg minstevassføring, den negative effekten vil difor vere avgrensa/liten. Kommunen kan ikkje sjå at endringane i slukeevna som det er søkt om skal ha nemnande konsekvensar for allmenne interesser.

Med helsing

Odd Harry Strømsli
Plan- og byggesjef

Oddbjørn Sellevoll
Rådgjevar

Dette brevet er elektronisk godkjent av Førde kommune om det ikkje er signert.

Kopi til:

Fylkesmannen i Vestland
Oddgeir Kvamsås

Njøsavegen 2
Angedalsvegen 867

6863 LEIKANGER
6811 FØRDE