



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

SFE PRODUKSJON AS
c/o Sogn og Fjordane Energi AS, Sørstrandsvegen 227
6823 SANDANE

Vår dato: 30.04.2019
Vår ref.: 201903749-4
Arkiv: 312
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Rune Moe

NVE gir SFE tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglement i Breimsvatnet

SFE Produksjon AS søker om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglement i Breimsvatnet i mai måned 2019.

NVE har vurdert at tiltaket ikke vil føre til varige skader for allmenne og private interesser, og legger til grunn at tiltaket er av midlertidig karakter og begrunnet i nødvendige tiltak i magasinet. NVE gir tillatelse til SFE Produksjon AS for de omsøkte fravikelsene.

Søknad

Vi viser til søknad fra SFE Produksjon datert 05.04.2019 om å få kunne midlertidig fravike fra manøvreringsreglement i Breimsvatnet i perioden 01. mai – 31. mai 2019.

SFE jobber for tiden med ombygging av inntak til Trysilfossen kraftverk. Inntaket ligger ved Breimsvatnet, og arbeidet blir utført som undervannsarbeid med dykkere. For at dykkerne skal kunne gjøre dette på en trygg måte, ønsker de å ha vannivået stabilt rundt kote 60, altså ca. 1 m under HRV i perioden fram til 1. juni. Dette vil også muliggjøre å arbeide i større grad uten dykkere. For å få til dette må tapping av Breimsvatnet skje i takt med tilsiget.

Manøvreringsreglementet for Breimsvatnet er gitt i medhold av kgl.res. av 16.02.1979 med HRV på kote 61,139 og LRV på kote 59,339. Vilkårene i manøvreringsreglementet sier at *«I tida når vårflaumen byrjar, men seinast frå 1. mai til 1. oktober, skal dammen såvidt råd er manøvrerast slik at vasstanden i Breimsvatnet og vassføringa i elva til ei kvar tid ligg nær tilhøva som ville vore utan regulering.»* Det er dette kravet de nå ønsker å kunne fravike. NVE legger til grunn at tiltakshaver hele tiden vil holde Breimsvatnet innenfor de ytre reguleringsgrensene gitt i manøvreringsreglementet.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang og umiddelbare tidshorisont har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har sendt saken på begrenset høring til Gloppen kommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestland. Vi mener at saken er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

NVE har mottatt følgende høringsuttalelse:

Fylkesmannen i Vestland har kommet med følgende uttalelse i brev av 25.04.2019:

«Fylkesmannen har ikkje avgjerande merknader til søknaden om mellombels avvik frå manøvreringsreglementet for Breimsvatnet.

Vi viser til oversendinga 5.4.2019 som gjeld søknad om å avvike reglementet for Breimsvatnet i mai 2019, i samband med ombygginga av inntaket til Trysilfossen kraftverk. Vasstanden skal haldast ein meter under HRV, og avviket gjeld vilkåret om at «I tida når vårflaumen byrjar, men seinast frå 1. mai til 1. oktober, skal dammen såvidt råd er manøvrerast slik at vasstanden i Breimsvatnet og vassføringa i elva til ei kvar tid ligg nær tilhøva som ville vore utan regulering.»

Vår vurdering er at dette er eit nødvendig tiltak med stor samfunnsverdi, og det må akseptrast noko mellombels ulempe for allmenne interesser. Vasstanden i Breimsvatnet skal haldast innafor rammene av reglementet. På grunn av friluftsinteressene i området bør magasinet fyllast opp att så snart som mogleg etter at arbeidet som grunngir avviket er utført. Vi reknar ikkje med at storaure i Breimsvatnet eller anadrom fisk i Gloppeelva vil verte nemneverdig påverka.»

NVEs vurdering

Ifølge manøvreringsreglementet gitt ved kgl.res. av 16.02.1979 er reguleringshøyden for Breimsvatnet mellom kote 61,139 (HRV) og kote 59,339 (LRV). Vilkaene i manøvreringsreglementet sier at «I tida når vårflaumen byrjar, men seinast frå 1. mai til 1. oktober, skal dammen såvidt råd er manøvrerast slik at vasstanden i Breimsvatnet og vassføringa i elva til ei kvar tid ligg nær tilhøva som ville vore utan regulering.»

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid eller som del av et konsesjonsgitt tiltak. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet. Bakgrunnen for søknaden er knyttet til ombygging av inntaket til Trysilfossen kraftverk i Breimsvatnet. Fravikelsene i manøvreringsreglementet muliggjør en minimering av undervannsarbeid, samt at dykkerne skal kunne gjøre arbeidet på en trygg måte. Dette innebærer å ha vannivået stabilt rundt kote 60, altså ca. 1 m under HRV i perioden fram til 1. juni. Tapping av Breimsvatnet skal etter planen skje i takt med tilsiget.

Virkningene av fraviket vil ifølge SFE være følgende:

«Vurdering av moglege effektar av fråviket

Auka vassføring nedstraums vil kunne påverke tidspunkt for opp-/nedvandring av fisk i Gloppeelva, men av lite merkbart omfang. Fisketida i Gloppeelva startar 1. juni. Fråviket er søkt avslutta 31. mai og reguleringa vil dermed vere etter tabell når fisket startar og vidare utover i fiskesesongen .

Trysilfossen kraftverk vil verte køyrt i periodar når det ikkje pågår arbeid på inntaket. Start og stopp av aggregat og manøvrering av damluke Trysilfossen vil av omsyn til fisk verte utført slik at ein får rolege vassføringseindringar i elva. Vassdraget fører normalt mykje vatn frå midten av april og me vurderer det slik at fråviket ikkje vil få negative effektar på erosjon langs elva.

For brukarinteresser og grunneigarar langs vatnet vurderer vi at det ikkje vil verte negative konsekvensar. Fråviket vil ha ein flaumdempande verknad sidan ein vil halde vatnet på eit

lågare nivå enn det som elles ville være situasjonen. Normalsituasjonen for Breimsvatnet er overløp fra midten av mai.

Vi vurderer at tiltaket ikkje vil medføre endringar knytt til forureining i vassdraget.»

NVE mener at tiltakets omfang er begrenset. Vi viser også til at høringen av saken ikke har avdekket reaksjoner, samt at tiltaket er midlertidig. Vi vurderer at det ikke vil føre til varige skader eller ulemper for allmenne eller private interesser. Vi mener likevel det er viktig at SFE informerer de berørte interessene på en god måte så snart som mulig, særlig da de planlagte fravikelsene er i umiddelbar fremtid. Slik planene nå foreligger, vil det bli en forlengelse av perioden for delvis nedtappet magasin, fra mai til juni, og magasinet fylles så gradvis opp i takt med tilsig. NVE regner i likhet med Fylkesmannen med at storørret i Breimsvatnet eller anadrom fisk i Gloppeelva ikke vil bli nevneverdig påvirket av tiltaket.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at SFE Produksjon AS kan midlertidig fravike manøvreringsreglementet ved:

- senking av vannstanden i Breimsvatnet ned mot kote 60 perioden 1. mai – 31.mai 2019

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannføringsendringer skal skje med myke overganger.
- Tiltaket skal gjøres kjent for de berørte interessene og kunngjøring minst én gang lokalt.
- Så snart arbeidene er ferdig, og senest fra 31.05.2019, skal krav om magasinering skje i henhold til manøvreringsreglement.

Om klage og klagerett

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jamfør forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Øystein Grundt
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Kopi til:

SFE PRODUKSJON AS v/Ragna Flatla Haugland