



NORGES VASSDRAGS- OG
ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

20.09.2019

Høringsuttalelse til søknad om midlertidig avvik fra manøvreringsreglement i Numedalslågen

Viser til e-post sendt 02.09.2019 om høring av søknad om midlertidig avvik fra manøvreringsreglementet.

Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) søker i brev datert 22.05.2019 om tillatelse til:

1. Midlertidig å avvike fra kravet til laveste tillatte vannstand i Rødbergdammen inntil 50 dager i tiden 19.10.2019 – 14.12.2019
2. Midlertidig å avvike fra kravet om minstevannsføring på strekningen utløp Rødberg kraftverk til Norefjorden i korte intervaller i en periode på 30 dager i tiden 19.10.2019 – 14.12.201

Det er planlagt vedlikehold, ombygging og utskifting av komponenter i Nore 2 og Nore 1. Arbeidet er planlagt å ta 7 uker, men NLB søker om noe ekstra tid.

Nore og Uvdal kommune anbefaler at NLB får tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet på tilsvarende vilkår som er gitt tidligere.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at det i dag er en beverhytte i Rødbergdammen lokalisert 20 meter fra brua i Rødberg sentrum. I 2018 ble det observert familiegruppe av bever i lokaliteten og dette er fortsatt en aktiv lokalitet. Tørrlegging av hytta over lenger tid vil med stor sannsynlighet medføre at beverne må flytte og søke seg ny bolig for vinteren. Det er uheldig at dette skjer så sent på høsten. Dette da muligheten for å bygge ny bolig og sikre vinterlager av mat er mindre.

Vedlagt bilde av beverhytta når dammen var nedtappet i 2018.

Med vennlig hilsen

Grete Blørstad
Kommuneplanlegger,

Kommuneområde næring, miljø og
kommunalteknikk