



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Fjernvarmekonsesjon

Meddelt:

Eidsiva Bioenergi AS

Organisasjonsnummer: 980258165

Dato: 26.06.2019

Varighet: 30.11.3039

Ref.: 201906627-2

Kommune: Lillehammer

Fylke: Oppland

I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 5-1, jf. forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 5-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet i brev av 27. juni 2016, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 16.06.2019 og vedlagte oversendelsesbrev av i dag, fjernvarmekonsesjon til

Eidsiva Bioenergi AS

Konsesjonen gir rett til å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Lillehammer kommune i Oppland fylke, som spesifisert i det følgende:

- A. Fjernvarmeanlegget skal etableres innen det området som går fram av kart merket «Eidsiva Bioenergi AS - Fjernvarme Lillehammer» datert 20.06.219, vedlagt konsesjonsdokumentet.**
- B. Med følgende varmesentraler og installasjoner, plassert som vist på ovennevnte kart.**

Varmesentral på Nordre Ål (dampsentral)

- 1 stk. bioenergikjel med installert effekt 8 MW
- 1 stk. bioenergikjel med installert effekt 4 MW
- 2 stk. gasskjeler, hver med installert effekt 8 MW
- 1 stk. røykgasskondenseringsanlegg med installert effekt 2-4 MW

Sjukehuset varmesentral

- 1 stk. oljekjel/biooljekjel med installert effekt 15 MW
- 1 stk. oljekjel/biooljekjel med installert effekt 3,5 MW

- C. Med hovedrørnett i det vesentligste som vist på ovennevnte kart:**

Fjernvarmekonsesjon meddelt Eidsiva Bioenergi AS 02.11.2011 (NVE ref.: 200902404-30) bortfaller herved.

I tillegg til de til enhver tid gjeldene vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven, fastsettes med hjemmel i energiloven § 5-3 følgende spesielle vilkår:

1. Konsesjonens varighet

Tillatelsen gjelder inntil 30.11.3039.

2. Frist for idriftsettelse og ferdigstillelse av anlegget

Varmesentraler og hovedrørnett skal i hovedsak være bygget i samsvar med konsesjonen innen 01.01.2025.

3. Rapporteringsplikt

Konsesjonær plikter å rapportere til NVE straks fjernvarmeanlegget er bygget i henhold til fristen i punkt 2. Rapporten skal angi påløpte investeringskostnader i varmeproduksjon og fjernvarmenett, og årlig varmesalg på rapporteringstidspunkt.

Konsesjonær skal, når NVE krever det, legge frem ytterligere opplysninger om tekniske og økonomiske forhold vedrørende bygging og drift av fjernvarmeanlegget.

Dersom NVE finner at prosjektets fremdrift ikke er i samsvar med søknaden og eventuelle tilleggsopplysninger, kan NVE vurdere ny avgrensning av konsesjonsområdet.

4. Sikring og klassifisering av anlegg

Eier skal sikre anlegget som angitt i forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen av 7. desember 2012 nr. 1157 § 5-1. Ved planlegging og prosjektering av anlegg skal det foretas en analyse som angitt i beredskapsforskriften § 5-8. Anleggets klasse framgår av beredskapsforskriften § 5-2, og klassifiserte anlegg skal sikres etter forskriften §§ 5-3 til 5-6.

5. Krav til egne ansatte i virksomheten

Konsesjonæren skal ha egne ansatte til å forestå daglig drift av foretaket.

6. Sjukehuset varmesentral – krav om detaljplan

Bygg og utearealer skal utformes i hovedsak slik disse framgår av konsesjonssøknaden. Konsesjonær er selv ansvarlig for at alle krav til bygg i teknisk forskrift oppfylles så langt de passer.

Før igangsetting av arbeid på Sjukehuset varmesentral skal konsesjonær utforme en detaljplan for sentralen som skal godkjennes av NVE. Denne må ha nødvendige kart og tegninger, og omtale arkitektonisk utforming av bygget, planer for utearealer, tiltak for å fremme sikkerheten ved anlegget og planer for å sikre kompetanse innen alle forhold ved bygget. Detaljplanen skal forelegges kommunen, og eventuelle uttalelser fra kommunen med kommentarer fra utbygger skal vedlegges før innsending til NVE.

7. Fornybar energiproduksjon

Konsesjonær skal redegjøre for fornybarandel i sin årlige fjernvarmeproduksjon i 2021 og 2026. Det skal da fremlegges en rapport som viser forbruk av forskjellige energivarer, herunder mengde forbrukt olje, gass og bioolje, som inngår i den samlede varme/energileveransen fra anlegget. Ved fornybarandel under 95% skal det fremlegges en plan for hvordan konsesjonær planlegger å fase ut bruk av fossile brenslere. NVE kan, etter en konkret vurdering, pålegge tiltakshaver tiltak som øker fornybarandelen i fjernvarmeanlegget.

8. Kulturminner

Konsesjonær kan ikke igangsette anleggsarbeid på varmesentraler eller rørnett før det er avklart med kulturminnemyndighetene om hensynet til automatisk fredede kulturminner er ivaretatt. Ved trinnvis utbygging av fjernvarmenettet kan tiltakshaver avklare forhold til kulturminner i takt med utbyggingen av de enkelte strekningene.

9. Fremføring av fjernvarmenett

Konsesjonær må gjennom minnelige avtaler sørge for nødvendige rettigheter for fremføring av fjernvarmenett. Er det ikke mulig å inngå slik avtale kan det søkes om ekspropriasjon.

Før igangsetting av anleggsarbeider i nye områder skal konsesjonær kontakte kommune, fylkesmann, eier av vei og andre berørte for å avklare eventuelle virkninger for arealbruk og naturverdier, og undersøke muligheter for koordinering av fjernvarmerør med annen infrastruktur.

Konsesjonær plikter å påse at fjernvarmegrøftene er forsvarlig sikret under anleggsarbeidet. Fjernvarmegrøftene skal tilbakeføres i takt med anleggsarbeidet, og området skal istandsettes så raskt som mulig etter at anleggsarbeidet er avsluttet.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Rune Flatby
direktør

Arne Olsen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.